


UKŁAD SIECI TN-C  
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA



| ZASILANIE Z RG | KONTROLA NAPIĘCIA |  | OBWÓD ISTNIEJĄCY | OBWÓD ISTNIEJĄCY | OBWÓD ISTNIEJĄCY | OBWÓD ISTNIEJĄCY | OBWÓD ISTNIEJĄCY | OBWÓD ISTNIEJĄCY | OBWÓD ISTNIEJĄCY | OBWÓD ISTNIEJĄCY | OBWÓD ISTNIEJĄCY |
|----------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| kabel istn.    |                   |  | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|                |                   |  | YDYp             | YDYp             | YDYp             | YDYp             | YDYp             | YDYp             | YDYp             | YDYp             | YDYp             |

| OŚWIETLENIE<br>EWAKUACYJNE | ZASILANIE<br>ELEMENTU<br>KONTROLNO-<br>STERUJĄCEGO<br>EKS-4001 |
|----------------------------|--|
| T38A/x                     | T38A/y   |
| YDY 3x1,5                  | YDY 3x2,5  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| INWESTOR                  | Mazowiecki Urząd Wojewódzki<br>Warszawa<br>Pl. Bankowy 3/5   |
| JEDNOSTKA<br>PROJEKTUJĄCA | REMEDY Sp. z o. o.<br>Osiedle Parkowe 13 B<br>05-462 Wiązowna  |
| NAZWA<br>PROJEKTU         | Przebudowa zespołu budynków zlokalizowanych<br>w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5 i Al.<br>Solidarności 81 w celu dostosowania do<br>wymagań bezpieczeństwa pożarowego. |
| STADIUM PROJEKTU          | PROJEKT WYKONAWCZY   |
| BRANŻA                    | ELEKTRYCZNA  |
| OBIEKT                    | Budynek biurowy<br>Plac Bankowy 3<br>00-950 Warszawa<br>dz. nr ewid. 56/1 obr. 5-03-01   |
| TEMAT RYSUNKU             | SCHEMAT TABLICY T38A   |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |                                    |                  |        |
|-------------------|------------------------------------|------------------|--------|
| FUNKCJA           | TYTUŁ ZAWODOWY,<br>IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN     | PODPIS |
| PROJEKTANT        | mgr inż.<br>Mariusz Rola           | LUB/0048/PWOE/04 |        |
| SPRAWDZAJĄCY      | mgr inż.<br>Grzegorz Matuszak      | LUB/0134/PWOE/10 |        |
|                   |                                    |                  |        |

| DATA    | NR RYSUNKU    | REWIZJA | SKALA |
|---------|---------------|---------|-------|
| 12.2013 | MUWP-PW-IE-23 | B       | -     |