

Warszawa, dn. 10 lipca 2018r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach programu pn. „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” (projekt nr POIS.01.03.01-00-0038/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych), polegających na dociepleniu ścian w gruncie i stropodachu (część I) oraz wymianie stolarki okiennej (część II) w budynku zlokalizowanym w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 (znak sprawy: BOU-IV.272.23.2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Podczas spotkania inwestora z potencjalnymi wykonawcami zadania pod nazwą „Docieplenie ścian w gruncie docieplenie stropodachu, wymiana stolarki w Siedlcach” podnoszony był temat głębokości ocieplenia fundamentu w gruncie i było ustalone że ocieplenie sięga tylko na 1,0 m.

Czy inwestor potwierdza powyższe ustalenia. W otrzymanym przedmiarze jak i w specyfikacji oraz na rysunkach izolacja fundamentów sięga 5,1 m proszę o potwierdzenie inwestora na jaką głębokość wykonać ocieplenie fundamentu

Odpowiedź:

Głębokość posadowienia podana na rysunkach dotyczy stóp fundamentowych. Docieplane są ściany fundamentowe na głębokość 2,8 m poniżej poziomu terenu. Taka wielkość jest przyjęta w przedmiarach. W zakres prac nie wchodzi docieplenie ścian fundamentowych znajdujących się w ostrej granicy z działką sąsiednią - wschodnia ściana punktu obsługi klienta (część parterowa budynku).

*Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego
w Warszawie
--/--
Jarosław Szajner*