budynek Plac Bankowy 3/5

+18.80

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
rzut piętra 5

OZNACZENIE	OPIS
	BRAK DOSTĘPU
	GRZEJNIK ŻELIWNY CZŁONOWY
	GRZEJNIK PŁYTOWY
	GRZEJNIK ŻEBROWANY
• Ø 20mm	ŚREDNICE PIONÓW GRZEWCZYCH
hp=0,00	WYSOKOŚĆ OD PODŁOGI DO POZIOMU PARAPETU
hg=0,00	ODLEGŁOŚĆ OD GRZEJNIKA DO POZIOMU PODŁOGI
hsp=0,00	WYS. DO POZIOMU SUFITU PODWIESZANEGO
h=0,00	WYSOKOŚĆ CAŁOWITA
	SZTUKATERIA, POLICHROMIA



Przewody w piwnicy, piony oraz podłączenie grzejników wykonać z rur PP PN-20 STABI Al łączonych przez zgrzewanie mufowe w izolacji otulinami np. Thermaflex

Grzejniki aluminiowe członowe np. FONDITAL MASTER 350/100, 500/100, 600/100 z wbudowanym zaworem termostatycznym np. Danfoss i nastawą wstępną

opis i oznaczenie grzejnika MASTE-600-10

nastawa zaworu grzejnikowego n-5,0

powrót c.o. – – – – – – – –

zasilanie c.o. ————

obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q = 448 W

temperatura pomieszczenia 20°C

numer pomieszczenia 09B-C

numer pionu c.o. ⊟ (30)

INWESTOR	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w Warszawie Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA	EMB s. c. Ewa Być, Maciej Być Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna tel. +48 22 401 1668 fax +48 22 401 1768
NAZWA PROJEKTU	Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w kompleksie budynków zlokalizowanych w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5, tj. Plac Bankowy 3, Plac Bankowy 5 i Aleja Solidarności 81

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANŻA

Sanitarna

OBIEKT

Budynek przy Alei Solidarności 81

TEMAT RYSUNKU

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
rzut 5 piętra

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Marek Stępień	370/Lb/76	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maciej Być	LUB/0016/PWOS/03	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			

KOD	FAZA	BRANZA	NUMER	REWIZJA	SKALA
WUW	2	IS	150	A	1 : 100