

Przewody w piwnicy, piwnic oraz podłączenie grzejników wykonać z rur PP PN-20 STABI AL łączonych przez zgrzewanie mufowe w osłonie zasłonami np. Thermofles

Grzejniki aluminiowe członowe np. FONDITAL MASTER 350/100, 500/100, 600/100 z wbudowanym zaworem termostatycznym np. Danfoss i nastawą wstępną

opis i oznaczenie grzejnika	MASTE-600-10	
nastawa zaworu grzejnikowego	n-5,0	
powrót c.o.		
zasilanie c.o.		
obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła		Q = 448 W
temperatura pomieszczenia		20°C
numer pomieszczenia		00B-C
numer pionu c.o.		20

INWESTOR	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w Warszawie Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	EMB s. c. Ewa Być, Maciej Być Osiedle Parkowe 11 B 05-462 Wiązowna tel. +48 22 401 1668 fax +48 22 401 1768
NAZWA PROJEKTU	Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w kompleksie budynków zlokalizowanych w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5, ij. Plac Bankowy 3, Plac Bankowy 5 i Aleja Solidarności 81
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANŻA	Sanitarna
OBIEKT	Budynek przy Alei Solidarności 81
TEMAT RYSUNKU	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Rozwinięcie instalacji

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Marek Stępień	378/LB/78	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maciej Być	LUB/0016/PWOS/03	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			

KOD	FAZA	BRANŻA	NUMER	REWIZJA	SKALA
WUW	2	IS	200	A	0