

## WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku w Warszawie przy Al. Solidarności 81 w celu stworzenia strefy obsługi klienta zwanej POK” oznaczonym numerem BA-V.272.9.2017 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, jako Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) **udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ:**

**Pytanie 1:** „poz. 35 posadzki kamienne

- nie sprecyzowano materiału kamiennego na posadzkę - czy to ma być marmur czy granit
- rodzaj wykończenia (polerowany, płomieniowany itp.)
- kolorystyka materiału
- występuje rozbieżność grubości posadzki, w kosztorysie podano grub. 2,5 cm, w opisie 3cm”.

### **ODPOWIEDŹ 1:**

**Posadzki pełne grubości 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m<sup>2</sup>; grubość płyt posadzkowych i cokolika do 5 cm; materiał marmur polerowany zabezpieczony antypoślizgowo, kolorystyką zbliżony do istniejącej posadzki marmurowej w halu wejściowym (odcienie szarości).**

**Pytanie 2:** „poz. 36 cokolik kamienny

- uwagi j.w.
- brak sprecyzowania grubości cokolika”

### **ODPOWIEDŹ 2:**

**Cokoliki z płyt kamiennych wysokości 15 cm; materiał jak w poz. 35 (patrz. odpowiedź 1), grubość 1 cm.**

**Pytanie 3:** „poz. 38 i 39 wykładziny tekstylne i elektrostatyczne

- nie określono parametrów technicznych wykładziny (grubość, gramatura, ścieralność, itd.)
- płytki czy rolka
- kolorystyka”

### **ODPOWIEDŹ 3:**

**Posadzka z wykładzin tekstylnych klejone do podkładu - antystatyczna, trudnozapalna (B<sub>n</sub> s1), zabezpieczenie od zabrudzeń, Klasa użytkowa: 33, gramatura 520g/m<sup>2</sup>, krawędź odporna na strzępienie, wys. całkowita 5,6 mm, runa 2,5mm, gęstość 216,200, wykładzina w płytkach.**

**Posadzki elektrostatyczne, prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa, trudnozapalna (B<sub>fl</sub> s1), zabezpieczenie od zabrudzeń, Klasa użytkowa: 34, grubość 2,00 mm, wykładzina w płytkach.**

**Pytanie 4:** „poz. 65 - renowacja drzwi

- prosimy o sprecyzowanie zakresu renowacji (np. flekowanie ?)
- wymiana uszkodzonych elementów – których ?
- wymiana okuć ?

### **ODPOWIEDŹ 4:**

**Renowacja i malowanie na biało drzwi nie podlegających wymianie - usunięcie starej farby, usunięcie obić blachą, wymiana sztyldów z klamkami na mosiężne, wymiana blach zaczepowych,**

naprawa zasuwnic, wymiana części listew przemykowych, uzupełnienie ubytków po obiciach i poflekowanie (ramiak gr. 4 cm - w miejscach zamków i po zdemontowanych wcześniej okuciach), poszpachlowanie i malowanie.

**Pytanie 5-11: „Pytania ws wszystkich drzwi objętych zakresem”:**

**Pytanie 5:** „klamki

- model, wzór”

**ODPOWIEDŹ 5:**

**Klamki i szyldy zgodnie z rysunkiem detali.**

**Pytanie 6:** „zawiasy

- drzwi bezklasowe: model, wzór

- drzwi ppoż. EI 30: są ograniczenia, mogą być albo zawiasy stal nierdzewna lub zawiasy niewidoczne / chowane – czy to jest dopuszczalne ?

- drzwi ppoż. EI 60: są ograniczenia, mogą być zawiasy stal nierdzewna - czy to jest dopuszczalne ?”.

**ODPOWIEDŹ 6:**

**W przypadku braku możliwości zastosowania zawiasów mosiężnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie zawiasów chowanych.**

**Pytanie 7:** „Malowanie/wykończenie drzwi

- czy może być malowanie farbą RAL wszystkich drzwi ?

- przy drzwiach ppoż.: wykończenie farbą olejną jest niemożliwe

- malowanie drzwi bezklasowych farbą olejną jest możliwe wyłącznie ręcznie (pędzel, wałek) efektem będzie bardzo zła jakość wykończenia – tak należy przyjąć ?”

**ODPOWIEDŹ 7:**

**Zamawiający dopuszcza malowanie natryskowe drzwi, zarówno wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia jak i podlegających renowacji.**

**Pytanie 8:** Drzwi EI 30 ( D1, D2, D3 )

- czy konieczne jest wykonanie z drewna sosnowego ? czy może być wykonanie z drewna twardego – wykończonego jedynie sosną (warstwa zewnętrzna drzwi)

- czy może być malowanie farbą RAL ? malowanie farbą olejną jest niemożliwe

**ODPOWIEDŹ 8:**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna twardego. Malowanie jak wyżej (patrz. odp. 7).**

**Pytanie 9:** Drzwi EI60 ( D1, D2 )

- czy istnieje możliwość wykonania drzwi płaskich, gładkich i doklejenia listwy ozdobnej imitującej kaseton ? nie będzie to zgodne z detalami przedstawionymi w dokumentacji ale nie ma możliwości wykonania wszystkich szczegółów jak w drzwiach bezklasowych

**ODPOWIEDŹ 9:**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi gładkich z naklejanymi listwami.**

**Pytanie 10:** Drzwi DP:

- czy w witrynach ma być zastosowane: szkło EI60 a konstrukcja drewniana EI30 ? czy konstrukcja też ma być EI60 ?

**ODPOWIEDŹ 10:**

**Witryna DP ma mieć odporność EI 60, drzwi zamontowane w niej mają odporność EI 30.**

**Zamawiający dopuszcza odporność EI60 dla całej przegrody łącznie z drzwiami.**

**Pytanie 11: Drzwi DK:**

- nie da się wykonać płyciny pełnej EI60 a reszta bezklasowa lub EI30. Może być wszystko EI30 - czy takie rozwiązanie będzie możliwe ?

- czy zamiast żaluzji EI 30 można zastosować szkło EI 30 ?

**ODPOWIEDŹ 11:**

**Przegroda DK ma być wykonana w klasie odporności ogniowej EI60, okno podawcze rozsuwane zabezpieczone żaluzją EI30, drzwi w przegrodzie EI30. Zamawiający dopuszcza odporność EI 60 dla całej przegrody.**

W związku z odpowiedziami nr 1, 2, 3 oraz 4 - Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 1 do umowy - Szczegółowy zakres robót, w zakładce branża budowlana, VI. Podłogi i posadzki - poz. 35, 36, 38, 39, 65 otrzymuje brzmienie:

35.	KNR 2-02 2111-03 9931-61	Posadzki pełne grubości 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m <sup>2</sup> ; grubość płyt posadzkowych i cokoliki do 5 cm; materiał marmur polerowany zabezpieczony antypoślizgowo, kolorystyką zbliżony do istniejącej posadzki marmurowej w halu wejściowym (odcienie szarości)	m <sup>2</sup>	146
36.	KNR 2-02 2111-13	Cokoliki z płyt kamiennych wysokości 15 cm; materiał jak w poz. 35, grubość 1 cm	m	167,9
38.	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzka z wykładzin tekstylnych klejone do podkładu - antystatyczna, trudnozapalna (B <sub>n</sub> s1), zabezpieczenie od zabrudzeń, Klasa użytkowa: 33, gramatura 520g/m <sup>2</sup> , krawędź odporna na strzępienie, wys. całkowita 5,6 mm, runa 2,5mm, gęstość 216,200, wykładzina w płytkach,	m <sup>2</sup>	25
39.	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki elektrostatyczne, prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa, trudnozapalna (B <sub>fl</sub> s1), zabezpieczenie od zabrudzeń, Klasa użytkowa : 34, grubość 2,00 mm, wykładzina w płytkach,	m <sup>2</sup>	10
65.	kalkulacja własna	Renowacja i malowanie na biało drzwi nie podlegających wymianie - usunięcie starej farby, usunięcie obić blachą, wymiana szyldów z klamkami na mosiężne, wymiana blach zaczepowych, naprawa zasuwnic, wymiana części listew przymykowych, uzupełnienie ubytków po obiciach i poflekowanie (ramiak gr. 4 cm - w miejscach zamków i po zdemontowanych wcześniej okuciach), poszpachlowanie i malowanie	m <sup>2</sup>	8,11

**Jednocześnie informuję, że termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmiany.**

DYREKTOR GENERALNY  
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO  
w Warszawie

/-/

Grzegorz Mroczek