

Zgłoszenie znak: WI-I.7843.13.64.2018.EG

- 1) doręczenie zgłoszenia – 18.05.2018
- 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora – PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin  
ul. Garbarska 21A
- 3) adres i opis projektowanego obiektu - Przebudowa - budowa sieci elektroenergetycznej polegająca na wymianie istniejących przewodów napowietrznej linii nN typu Al. na przewody izolowane typu AsXSn wraz ze stanowiskami słupowymi oraz wymiana napowietrznych przyłączy nieizolowanych typu Al. na przyłącza izolowane typu AsXSn w miejscowości Ruski Bród gm. Przysucha - dz. nr 237/1 (pas drogi wojewódzkiej nr 749) nr obrębu 0015 Ruski Bród jednostka ew. 142306\_5.