
CZĘŚĆ A
CZĘŚĆ B
CZĘŚĆ C
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
rzut piwnic 1:100
Pw1
Pw2
Pw3
Pw4
Pw5
Pw6
Pw7
Pw8
Pw9
Pw10
Pw11
Pw12
Pw13
Pw14
PHb1
PHb2
PHb3
PHb4
PHb5
PHb6
PHb7
Pw 1 (do wykonania)
zasilanie hydrantów DN150 z przyłącza wodociągowego
zawór zasilający DN150
zawór odcinający DN150
zawór odcinający DN80
zawór zwrotny DN80
zawór zasilający DN65
zawór odcinający DN65
zawór odcinający DN50
zawór zwrotny DN50
Zestaw hydrantowy 2+1
Qn = 2x5,0l/s, H=38 m
z układem sterowania
i dozorowym zamontowanym 18dn3
Zestaw hydrantowy 2+1
Qn = 5l/s/2h, H=38,5 m
z układem sterowania
i dozorowym zamontowanym 25dn3
Zestaw hydrantowy 2+1
Qn = 2,0x2h, H=41,85 m
z układem sterowania
i dozorowym zamontowanym 18dn3
istniejący hydrant HP80 (zlikwidować)
istniejący hydrant HP52 (zlikwidować)
istniejący hydrant HP52 (pozostaje)
istniejący hydrant HP52 (pozostaje)
istniejący hydrant HP52 (pozostaje