

Warszawa, dn. 03 sierpnia 2018r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie kompleksu budynków przy pl. Bankowym 3/5 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” (znak sprawy: BOU-IV.272.34.2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Zgodnie z opisem w architekturze (autorstwa REMEDY sp. z o.o. - Wiązowna) na stronie 11 jest do wykonania i w ofercie należy ująć system DSO – Dźwiękowy System Ostrzegawczy.

Proszę o przedstawienie projektu Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.

Odpowiedź:

Dla zespołu budynków przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81 nie jest wymagany odrębny system DSO. Komunikaty głosowe o alarmie i odwołaniu alarmu realizowane są przez system sygnalizacji pożaru. Projekt wykonawczy SSP jest częścią opublikowanej dokumentacji projektowej.

*Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego
w Warszawie
--/--
Jarosław Szajner*