



UWAGI:

1. Wymiary kanałów szacunkowe - domierzyć na budowie
2. Pokazano przykładowe prowadzenie kanałów i lokalizację urządzeń wentylacyjnych - wykonawca ma obowiązek weryfikacji zaprponowanych rozwiązań pod kątem wykonawstwa.
3. Kanały czerpne i wyrzutowe izolowane wełną w płaszczu alu 80mm
4. Kanały nawiewne i wywiewne izolowane wełną w płaszczu alu 40mm
5. Zwrócić uwage na lokalizację klap p.poż
6. Klapy p.poż z siłownikiem 24/230V- do ustalenia z zamawiającym. Klapy wpięte w system SSP
7. Istniejącą czerpnię wyremontować w uzgodnieniu z zamawiającym, przekształcić na wyrzutnię.
8. Kanały prostokątne prowadzić maksymalnie pod podciągiem.
9. Jeśli zajdzie potrzeba obniżyć sufit podwieszany
10. Prowadzenie kanałów okrągłych do poszczególnych pomieszczeń ponad kanałami prostokątnymi.
11. Do regulacji instalacji zastosować przepustnice okrągłe jednopłaszczyznowe oraz wielopłaszczyznowe prostokątne.
12. Do rekuperatorów fasadowych doprowadzić zasilanie 250W/szt
13. Do rekuperatorów stojących doprowadzić zasilanie 3,5kW , 230/1/50
14. Zastosować tłumiki wentylacyjne na instalacji.
15. Wykonać otwory pod czerpnie i wyrzutnie układów rekuperacyjnych oraz fasadowych.
16. Doprowadzić zasilanie do wentyatorów łazienkowych.
17. Zwrócić szczególną uwagę na lokalizację zaworów i klap p.poż
18. Kanały blaszane w klasie szczelności B.
19. Instalację wyposazyć w rewizje, zgodnie z wytycznymi Corbti Instal.
20. Instalacje wykonać i wyregulować zgodnie z przepisami poslkimi, normami oraz wytycznymi Corbti Instal
21. Wykonać przebicie pod szachy o 20cm większe na długości niż kanał wentylacyjny - przygotowanie do prowadzenia instalacji klimatyzacji.

Nazwa inwestycji
PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMNTAMI WYKONAWCZYMI DOCIEPLENIA ŚCIAN W GRUNCIE, DOCIEPLENIA STROPODACHU I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ MODERNIZACJI WENTYLACJI budynku biurowego
przy ul. Józefa Piłsudskiego 38,08-110 Siedlce
dz. nr ewid. 183/2 obręb 146401_1.0041

Inwestor
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Generalny Projektant
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa

Projektant	mgr inż. Artur Nowotka	MAZ/0198/POOS/14	
Sprawdzający	mgr inż. Wanda Nowotka	St-723/74	
Asystent			

Tytuł rysunku:
WENTYLACJA
RZUT X PIĘTRA

Data: XII 2016 r. | skala 1:50 | Rys. nr 12