

CENTRALA WENTYLACYJNA

INSTALACJA WYRZUTOWA

INSTALACJA CZERPNA

INSTALACJA NAWIEWNA

INSTALACJA WYWIEWNA

FILTR KANAŁOWY

TŁUMIK PROSTOKĄTNY

TŁUMIK RUROWY

KLAPA I ZAWÓR P.POŻ

PRZEPUSTNICA PROSTOKĄTNA/OKRĄGŁA

REKUPERATOR

REKUPERATOR FASADOWY

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY

ANEMOSTATY NAWIEWNE/WYWIEWNE

RZUT VIII PIĘTRA

UWAGI:

1. Wymiary kanałów szacunkowe - domierzyć na budowie
2. Pokazano przykładowe prowadzenie kanałów i lokalizację urządzeń wentylacyjnych - wykonawca ma obowiązek weryfikacji zaprponowanych rozwiązań pod kątem wykonawstwa.
3. Kanały czerpne i wyrzutowe izolowane wełną w płaszczu alu 80mm
4. Kanały nawiewne i wywiewne izolowane wełną w płaszczu alu 40mm
5. Zwrócić uwage na lokalizację klap p.poż
6. Klapy p.poż z siłownikiem 24/230V- do ustalenia z zamawiającym. Klapy wpięte w system SSP
7. Istniejącą czerpnię wyremontować w uzgodnieniu z zamawiającym, przekształcić na wyrzutnię.
8. Kanały prostokątne prowadzić maksymalnie pod podciągiem.
9. Jeśli zajdzie potrzeba obniżyć sufit podwieszany
10. Prowadzenie kanałów okrągłych do poszczególnych pomieszczeń ponad kanałami prostokątnymi.
11. Do regulacji instalacji zastosować przepustnice okrągłe jednopłaszczyznowe oraz wielopłaszczyznowe prostokątne.
12. Do rekuperatorów fasadowych doprowadzić zasilanie 250W/szt
13. Do rekuperatorów stojących doprowadzić zasilanie 3,5kW , 230/1/50
14. Zastosować tłumiki wentylacyjne na instalacji.
15. Wykonać otwory pod czerpnie i wyrzutnie układów rekuperacyjnych oraz fasadowych.
16. Doprowadzić zasilanie do wentyatorów łazienkowych.
17. Zwrócić szczególną uwagę na lokalizację zaworów i klap p.poż
18. Kanały blaszane w klasie szczelności B.
19. Instalację wyposazyć w rewizje, zgodnie z wytycznymi Corbti Instal.
20. Instalacje wykonać i wyregulować zgodnie z przepisami poslkimi, normami oraz wytycznymi Corbti Instal
21. Wykonać przebicie pod szachy o 20cm większe na długości niż kanał wentylacyjny - przygotowanie do prowadzenia instalacji klimatyzacji.

Nazwa inwestycji:
PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA ŚCIAN W GRUNCIE, DOCIEPLENIA STROPODACHU I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ BUDOWY WENTYLACJI
dla budynku biurowego przy ul. Józefa Piłsudskiego 38,08-110 Siedlce dz. nr ewid. 183/2 obręb 146401_1.0041

Inwestor
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Generalny Projektant
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa

Projektant	mgr inż. Artur Nowotka	MAZ/0109/POOS/14	
Sprawdzający	mgr inż. Wanda Nowotka	SI-723/74	
Asystent			

Tytuł rysunku:
WENTYLACJA
RZUT VIII PIĘTRA

Data: XII 2016 r. | skala 1:50 | Rys. nr 10