

SYMBOLE

- ISTNIEJĄCA CZUJKA OPTYCZNA DYMU DUR–4046
- ISTNIEJĄCA JONIZACYJNA CZUJKA DYMU DIO–4046
- ISTNIEJĄCY MULTIDETEKTOR DOT–4046
- ISTNIEJĄCA CZUJKA CIEPŁA TUN–4046
- ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU ROP–4001
- ISTNIEJĄCY MODUŁ STERUJĄCY EKS–4001
- ISTNIEJĄCY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAL–4001, SA–K7
- ISTNIEJĄCY WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA WZ–31
- PROJEKTOWANY MULTIDETEKTOR DOT–4046
- PROJEKTOWANA CZUJKA OPTYCZNA DYMU DUR–4046
- PROJEKTOWANY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU ROP–4001
- PROJEKTOWANY WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA WZ–31
- PRZESUNIĘTA CZUJKA OPTYCZNA DYMU DUR–4046
- CENTRALA SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU POLON 4900
- MODUŁ STEROWANIA
- PRZYCISK ODDYMIANIA
- PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
- PUSZKA ROZGAŁĘZNA
- SIŁOWNIK
- CENTRALA ODDYMIAJACA
- TRZYMACZ DRZWI

UWAGA

1. INSTALACJE SAP PROWADZIĆ PRZEWODEM YnTKSYekw 1x2x0,8 W RURCE RVS 18 UKŁADANEJ NA TYNKU.
2. LINIE SYGNALIZATORÓW AKUSTYCZNYCH PROWADZIĆ PRZEWODEM HDGs 2x1 UKŁADANYM NA STROPIE, ŁĄCZĄC POPRZEZ PUSZKI INSTALACYJNE TYPU PIP–1A.
3. W POMIESZCZENIACH RESTAURACJI INSTALACJE SAP PROWADZIĆ W LISTWIE ELEKTROINSTALACYJNEJ.
4. DO ZASILANIA SIŁOWNIKÓW STOSOWAĆ PRZEWÓD HDGs 2X1 ZRÓDŁO ZASILANIA AWARYJNEGO POWINNO ZAPEWNIĆ PRACE SYSTEMU PRZEZ MIN. 72H
5. TRZYMACZE DRZWIOWE ZASILIĆ PRZEWODEM YDYp 3x2,5 Z TABLIC PIĘTROWYCH POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM SSP ZA POMOCĄ MODUŁU KONTROLNO–STERUJĄCEGO EKS–4001. SYGNAŁ ALARMU POŻAROWEGO POWINIEN ZWOLNIĆ CEWKI ELEKTROMAGNESÓW TRZYMACZY DRZWIOWYCH, DRZWI POWINNY ZAMKNĄĆ SIĘ SAMOZAMYKACZEM

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Warszawa
Pl. Bankowy 3/5

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	**REMEDY Sp. z o. o.** Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna **tel./fax 22 789 00 30, kom. 506 444 280**
NAZWA PROJEKTU	**Remont pomieszczeń w budynku położonym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28**
STADIUM PROJEKTU	**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**
BRANŻA	**INSTALACJE ELEKRYCZNE**
OBIEKT	**Mazowiecki Urząd Wojewódzki** **Warszawa** **al. Jerozolimskie 28**
TEMAT RYSUNKU	**RZUT I PIĘTRA - INSTALACJE PPOŻ**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Rola	LUB/0048/PWOE/04	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Matuszak	LUB/0134/PWOE/10	
OPRACOWAŁ			

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
06.2014	MUWJ-PBW-IE-111	--	1:100