



I Piętro
Linia 3/42 elementy

- Legenda:**
- AFG 2004-8A PP Centrala sterowania oddymianiem
 - Ręczny przycisk oddymiania
 - Elektrotrzymacz drzwiowy
 - BS Silownik drzwiowy-napowietrzający
 - Optyczna czujka dymu
 - Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
 - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
 - Moduł monitorująco-sterujący
 - Sygnalizator akustyczny
 - CSP Centrala sygnalizacji pożaru

Uwagi:
1. W przypadku zastosowania klap ppoż. na wentylacyjnych sterowanych napięciem 24 V dozorowe prowadzić przewodem HTKSH P1

</