MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
D Y R E K T O R G E N E R A L N Y
Kamila Jeziorska-Chojecka

Warszawa, dn. 13 września 2019r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w kompleksie budynków przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81 wraz z przebudową wejścia C – etap I** (znak sprawy: BOU-IV.272.42.2019)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Czy w każdym z przedstawionych przez Państwo punktach dystrybucyjnych znajduje się miejsce dla nowego przełącznika dostępowego do obsługi systemów CCTV oraz KD?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 2:
Czy w lokalnych punktach dystrybucyjnych wykorzystujemy istniejące zasilanie 230V oraz czy planujecie Państwa system podtrzymania zasilania?
Odpowiedź:
Tak, o ile pozwolą na to istniejące obwody zasilania. W przypadku zamontowania urządzeń o znacznym poborze mocy (powyżej 500W) należy zaplanować i wykonać dedykowany obwód zasilania. Zgodnie z wymaganiami stanianymi w OPZ podtrzymanie zasilania dla komponentów systemu powinno wynieść co najmniej 30 minut, poza dyspozytorami na klucze dla których podtrzymanie zasilania powinno działać przez co najmniej 12 godzin.

Pytanie 3:
Jaki jest typ połączenia kablowego pomiędzy lokalnymi punktami dystrybucyjnymi?
Odpowiedź:
Połączenia pomiędzy lokalnymi punktami dystrybucyjnymi wykonane są w technologii światłowodowej z wykorzystaniem światłowodów jednomodowych.

Pytanie 4:
Czy jest możliwość wykorzystania istniejących połączeń światłowodowych do połączenia nowych urządzeń?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 5:
Gdzie będzie się mieścił Główny Punkt Dystrybucyjny?
Odpowiedź:
Serwerownia POK (pok. 19).

Pytanie 6:
Czy akceptujecie Państwo długość nagrywania obrazu kamer do 30 dni?
Odpowiedź:
Tak, z uwzględnieniem wymagania z OPZ, iż system będzie pozwalać na przechowywanie zdarzeń przez co najmniej 3 miesiące. Wykonawca dostarczy niezbędny sprzęt w tym zakresie.

Pytanie 7:
Jaka będzie według Państwa ilość kamer z nagrywaniem ciągłym?
Odpowiedź:
Minimum 11 przewidzianych jako nowe plus istniejące.

Pytanie 8:
Jaka będzie według Państwa ilość kamer z detekcją ruchu?
Odpowiedź:
Pozostałe niewymienione w pkt 7 oraz monitoring serwerowni.

Pytanie 9:
Prosimy o określenie zakresów rozdzielczości nagrywania obrazu z kamer?
Odpowiedź:
4 mpx dla kamer zewnętrznych; 2 mpx dla kamer wewnętrznych.

Pytanie 10:
Czy zgadzacie się Państwo żeby rozdzielczość sygnału wizyjnego kamer mieściła się pomiędzy 2 a 4 MPx?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 11:
Czy akceptujecie Państwo instalację kamery w depozytorze kluczy?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 12:
Czy możemy instalować nasze okablowanie w istniejących listwach maskujących?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 13:
Czy zgadzacie się Państwo na użycie uchylnych bramek kontroli dostępu?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 14:
Czy akceptujecie Państwo instalacje okablowania bramek dostępowych w tymczasowych listwach dostępowych, w związku z planowanym remontem posadzek?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 15:
Czy wymieniamy kamery analogowe na kamery IP?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 16:
Czy zamieniamy wszystkie systemy monitoringu na jeden firmy Hikvision, oprócz systemu kamer LPR?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość, nie sugeruje jednak konkretnego rozwiązania ani producenta.

Pytanie 17:
Jakie pomieszczenia będą wyłączone z nowego Zintegrowanego Systemu Zabezpieczeń?
Odpowiedź:
Żadne, wszystkie pomieszczenia zostaną ujęte w ZSB.

Pytanie 18:
Czy wymagana jest obsługa systemu przez stronę www
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Rezygnuje z zapisów pkt 6 ,,*wymagania w zakresie możliwości systemu i aplikacji obsługującej System*" opisu przedmiotu zamówienia, przyjmując rozwiązanie z aplikacją dostępową instalowaną na stacji komputerowej w liczbie 8 stanowisk.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie
--//--
Kamila Jeziorska-Chojecka