

LEGENDA:
c.o. - zasilanie
c.o. - powrót
AL-500/100 nn el - grzejnik aluminiowy członowy roz. osi 500mm, gl. 100mm
Nawiewnik okienny -higrosterowalny - nawiewniki o przepływie min./max.-10/35 m3/h, z możliwością ręcznej blokady pow. netto 4000 mm2
Nawietrzak prostokątny- - nadokienny o wymiarach kanału 75x595 mm, pow. netto 32400 mm2. Od wewnątrz filtr z włókniny i ruchoma zasłoną do regulacji ilości napływającego powietrza. Z zewnątrz czerpnia z siatką i osłoną przeciwdeszczową. Wykonanie ocynkowane.

INWESTOR	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	EMB s. c. Ewa Być, Maciej Być Opaczki Parkowe 1/8 05-220 Zielonka tel./fax +48 22 789 90 36
NAZWA PROJEKTU	Projekt termomodernizacji budynku magazynowego w Zielonce przy ul. 11-go Listopada 2
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
BRANŻA	SANITARNA
OBIEKT	Budynek magazynowy, ul. 11-go Listopada 2 05-220 Zielonka
TEMAT RYSUNKU	Rzut parteru - instalacja c.o.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ/OIIB	
PROJEKTANCI	mgr inż. Maciej Być	UŁ/6016/ PWOS/03	
SPECJALNOŚĆ PROJEKTUJĄCEGO	INSTALACJE SANITARNE		

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
04.2013	IS-100	A	1:100