

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
DYREKTOR GENERALNY
Kamila Jeziorska- Chojcka

Warszawa, dn.16.10.2019r.

znak sprawy: **BOU-IV.272.52.2019**

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „**Modernizacja serwerowni zapasowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie: 1

Czy zamawiający wymaga pracy całorocznej tj -30/+50C w trybie chłodzenia?

Odpowiedź: 1

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.

Pytanie: 2

Czy zamawiający wymaga kontrolę wilgotności?

Odpowiedź: 2

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.

Pytanie: 3

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie szaf klimatyzacji precyzyjnej?

Odpowiedź: 3

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.

Pytanie: 4

Z czego wynika zapotrzebowanie na funkcje grzania 20kW – serwerownia jest pomieszczeniem gdzie urządzenia elektroniczne generują zyski ciepła i jest z tego powodu potrzebne chłodzenie, a nie grzanie?

Odpowiedź: 4

Parametr mocy grzewczej ma jedynie określać minimalne wymagania klasy urządzeń klimatyzacji, jakich Zamawiający oczekuje pozyskać w ramach postępowania.

Pytanie: 5

Czy są wymagane w wyposażeniu grzałki elektryczne w celu osuszania powietrza?

Odpowiedź: 5

Nie. Zamawiający nie wymaga zastosowania grzałek elektrycznych.

Pytanie: 6

Jaki poziom wilgotności jest dopuszczony przez zamawiającego?

Odpowiedź: 6

Zamawiający dopuszcza wilgotność w zakresie od 30-70% (dla temperatur od 18 do 25 stopni Celsjusza).

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

***Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie
Kamila Jeziorska-Chojcka***