MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
D Y R E K T O R G E N E R A L N Y
Kamila Jeziorska- Chojecka

Warszawa, dn.17.10.2019r.

znak sprawy: **BOU-IV.272.52.2019**

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: **„Modernizacja serwerowni zapasowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie."**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie: 1
Czy zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie chłodzenia niż split np. bezpośrednie chłodzenie w szafie? Zastosowanie chłodzenia bezpośredniego do szaf jest efektywniejsze niż chłodzenie całego pomieszczenia. Dodatkowo zapewnia Zamawiającemu redundancję w samej jednostce i skupia się bezpośrednio na źródle ciepła, które trzeba schłodzić.
Odpowiedź: 1
Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie: 2
Czy skraplacze freonowe powinny pracować do -20 stopni czy powinny umożliwiać pracę poniżej -25 stopni Celsjusza? Amplituda roczna temperatur dla Warszawy wykazuje, iż niejednokrotnie temperatura spadała poniżej 20 stopni. Zastosowanie skraplaczy do minus 20 stopni może spowodować, iż urządzenie przestanie funkcjonować po przekroczeniu minus 20 stopni.
Odpowiedź: 2
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie ze skraplaczem umożliwiającym pracę poniżej -25 stopni Celsjusza.

Pytanie: 3

Czy zamawiający dopuszcza inny kolor szaf niż określony w SIWZ. Czy dopuszcza kolor szary (RAL 7035)? Obecne wymaganie ogranicza konkurencyjność ofert. Kolor ral 7035 zapewnia lepsze rozproszenia światła w serwerowni.

Odpowiedź 3

Nie, Zamawiający nie dopuszcza szaf w innym kolorze. Szafy koloru czarnego są powszechnie dostępny w ofercie wielu producentów w ofertach podstawowych w związku z czym zapis wg Zamawiającego nie ogranicza konkurencyjności ofert.

Pytanie 4

Czy Klient dopuszcza przejście na system szaf szczelnych i system detekcji gaszenia pożaru w szafach? Zapewni to Inwestorowi większy stopień bezpieczeństwa.

Odpowiedz 4

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 5.

Czy system monitoringu powinien posiadać moduł GSM do wysyłania powiadomień o alarmach?

Odpowiedz 5

Nie. Zamawiający posiada bramkę SMS możliwą do wykorzystania w systemie powiadomień alarmowych - SMSEagle NXS-9700 3G.

Pytanie 6

Czy przewidują Państwo wydłużenie terminu składania ofert w związku z dużą ilością pytań?

Odpowiedz

Zamawiający nie zamierza skorzystać z instytucji wydłużenia terminu składania ofert.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie
Kamila Jeziorska-Chojecka