

Warszawa, dn.21.10.2019r.

znak sprawy: **BOU-IV.272.52.2019**

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „**Modernizacja serwerowni zapasowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1.**

Zamawiający nie określił długości wymaganej gwarancji na sprzęt i instalacje (poza gwarancją na switch'e). Prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił warunki gwarancji i jej długość w paragrafie 7 umowy - 60 miesięcy.

**Pytanie 2.**

Czy cena ma zawierać usługi przeglądów okresowych wymaganych przez Producenta sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi (agregat, UPS, klimatyzatory)?

**Odpowiedź:**

...Wartość zamówienia powinna uwzględniać usługi przeglądów okresowych wymaganych przez Producenta sprzętu (niezbędnych do zapewnienia gwarancji), bez materiałów eksploatacyjnych.

**Pytanie 3.**

Czy Instalacja ma zawierać instalację przełącznika EPO dla agregatu. Jeśli tak to gdzie ona ma być umieszczony?

**Odpowiedź:**

Tak instalacja powinna zawierać przełącznik EPO dla agregatu, Zamawiający oczekuje wskazania miejsce jego lokalizacji zgodnie z zapisami pkt. 1 z OPZ.

**Pytanie 4**

Prosimy o podanie ilości faz dla UPS (3f/3f; 3f/1f; lub 1f/1f).

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający oczekuje wskazania w projekcie (pkt. 1 OPZ) ilości faz dla UPS. UPS-y posiadane przez zamawiającego są 1-fazowe.

**Pytanie 5**

Czy jest możliwe posadowienie agregatu bezpośrednio na kostce, na parkingu przed budynkiem?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający oczekuje wskazania w projekcie (pkt. 1 OPZ) miejsca optymalnej lokalizacji agregatu prądotwórczego na terenie obiektu.

**Pytanie 6.**

Czy listwy PDF mają być w wydaniu 3 czy 1 fazowym?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający dopuszcza zasilanie listew 1-fazowe lub 3-fazowe zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie (pkt. 1 OPZ).

**Pytanie 7.**

Czy doposażenie rozdzielni głównej z zabezpieczenia i wyłączniki należy do Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Tak.**Pytanie 8.**

Dotyczy zapisu: pkt 4.” jeden patch panel 24-portowy, wyposażony w 24 moduły keystone (kat. 6, 2x RJ-45), 1U, 19" oraz uchwyty na kabel,”

Czy ma to być tzw. łącznik modułarny keystone 2 x RJ45 kat. 6 (tzw. beczka) ? Dodatkowo: wersja ekranowana czy nieekranowana?

**Odpowiedź:** Tak, ekranowany.**Pytanie 9**

Dotyczy zapisu: „12 szt. patchcordów światłowodowych wielomodowych SC/APC – SC/APC, duplex, o długości 5m” Nie spotkaliśmy się ze złączami SC/APC w wersji wielomodowej, jesteśmy w stanie założyć złącza SC/APC na kable wielomodowe, dodatkowo prosimy o wyjaśnienie jakie ma być włókno wielomodowe (62.5/125, 50/125 OM2, 50/125 OM3, 50/125 OM4?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści rozwiązanie z patchcordami światłowodowymi wielomodowymi (włókno 50/125 OM3 lub 50/125 OM4) ze złączem SC/UPC lub SC/PC, przy czym złącze powinno być zgodne z adapterem zastosowanym w przełącznicy światłowodową z pkt. 5 - Minimalne wymagania dostarczanego sprzętu: Szafa RACK z wyposażeniem.

**Pytanie 10.**

Dotyczy zapisu : „12 szt. patchcordów kat. 6 o długości 3m.” Czy patchcordy mają być w wersji ekranowanej czy nieekranowanej?

**Odpowiedź:**

Ekranowane.

**Pytanie 11**

Dotyczy: Listew PDU. Co Zamawiający rozumie przez zapis:” Uwaga: PDU musi posiadać mechanizm automatycznego odcinania gniazda, które powoduje przeciążenie.”? Czy ma nastąpić logiczne odłączenie gniazda po przekroczeniu prądu znamionowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 12.**

Co Zamawiający rozumie przez „13. Oczyszczenie miejsca pracy, w tym już istniejących szaf RACK wraz z wyposażeniem” Czy chodzi o zewnętrzne odkurzenie urządzeń bez wyłączanie ich z pracy?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość krótkotrwałego przerwania pracy urządzeń w ustalonym z Wykonawcą terminie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz.1843), uprzejmie informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1.Rozdział IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:

**ROZDZIAŁ IX.**  
**Składanie ofert**

1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5  
Oferta w postępowaniu znak: BOU-IV.272.52.2019 – „**Modernizacja serwerowni  
zapasowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie**”. **Nie otwierać przed  
24.10.2019. przed godz. 10:00.**

3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, Sekretariat Biura Obsługi Urzędu, Biuro Podawcze Urzędu, wejście od ul. Solidarności 81, **w terminie do dnia 24.10.2019 do godz. 09:00**, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
2. rozdział XI specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:

### **ROZDZIAŁ XI.**

#### **Otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu **24 Października 2018 o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 230.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, w szczególności dotyczące ceny.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępni się od chwili ich otwarcia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

*Dyrektor Generalny  
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Warszawie  
Kamila Jeziorska-Chojecka*