


[illegible]

- Po wykonaniu modernizacji istniejącej instalacji dokonać sprawdzenia obwodów zasilanych z tablicy,
- Obwody zmodernizowane lub nieczynne zdemontować z tablicy wraz z aparatami ich dotyczącymi,
- Niewykorzystane miejsca (rezerwowe) osłonić dodatkowymi zaślepkami,
- Bezwzględnie wykonać trwałe opisy poszczególnych obwodów w tablicy,
- Na drzwiczkach (od wewnątrz) zamontować kieszonkę, w której umieścić opis każdej grupy wyłączników lub aparatów oraz schemat ideowy tablicy,
- Opis oraz schemat zabezpieczyć przed wilgocią, np. poprzez zafoliowanie.

Inwestycja:	Kompleksowa wyznaczenia instalacji elektrycznej na wszystkich kondygnacjach budynku, położonego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach						
Inwestor:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa						
Obiekt budowlany:	Instalacje elektryczne wewnętrzne						
Jednostka projektowa:	ELINVEST Usługi Techniczne Lech Jaroszyński ul. Mieszka I 16/11, 08-110 Siedlce						
Projektant:	tech. Lech Jaroszyński	upr. bud. GP.7342/90/83/92					
Sprawdzający:	inż. Henryk Toczyski	upr. bud. GT.4224/28/24/80					
Opracował:	mgr inż. Anita Jaroszyńska - Dybcio						
Temat rysunku:							
Schemat istniejącej tablicy rozdzielczej T-1							
Data:	czerwiec 2018 r.	Skala:		Nr rysunku:	Ei-16	Strona nr:	18