



Piętro VII - skala 1:100



- Legenda oznaczeń:**
- oprawa ośw. świetłówkowa, nastropowa, belka montażowa 2 x 36 W
 - oprawa ośw. świetłówkowa nastropowa z kloszem 2 x 36 W
 - oprawa ośw. kinkiet, naścienna
 - oprawa ośw. awaryjna
 - oprawa ośw. nastropowa
 - oprawa ośw. nastropowa z modułem awaryjnym
 - oprawa ośw. ewakuacyjna
 - łącznik ośw. 1-biegunowy, dwugrupowy (świecznikowy)
 - gniazdko wtyczkowe 230 V, 2Z+P, pojedyncze, podwójne
 - j.w. lecz hermetyczne
 - tablica rozdzielcza

- Zakres prac demontażowych:**
- oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
 - przewody zasil. oprawy oświetleniowe i gniazda wtyczkowe 230 V ,
 - łączniki oświetl., gniazda wtyczkowe, puszki rozgałęźne oraz pozostały osprzęt,
 - uchwyty mocujące przewody oraz listwy i rurki instalacji elektrycznej,
- Uwaga:**
- Nie wyklucza się istnienia odbiorników i urządzeń nie wykazanych na rysunku. Ich demontaż należy przeprowadzić po konsultacji i pod nadzorem administratora budynku oraz inspektora nadzoru.
 - Prace demontażowe realizować ac wg harmonogramu, zaakceptowanego przez administrację budynku. Odłączenie i demontaż przewodów, osprzętu oraz zasilanych urządzeń winno następować po wykonaniu nowych obwodów, minimalizując przerwy i utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu.
 - Demontaż instalacji elektrycznych wykonywać z należytą ostrożnością, po uprzednim wyłączeniu i sprawdzeniu braku napięcia zasilania oraz zabezpieczeniu obwodu przed przypadkowym jego załączeniem.

Układ sieci energetycznej nN 0,4 kV - TT

Investycja:	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej na wszystkich kondygnacjach budynku, położonego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach						
Investor:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa						
Obiekt budowlany:	Instalacje elektryczne wewnętrzne						
Jednostka projektowa:	ELINVEST Usługi Techniczne Lech Jaroszyński ul. Mieszka I 16/11, 08-110 Siedlce						
Projektant:	tech. Lech Jaroszyński	upr. bud. GP.7342/90/83/92					
Sprawdzający:	inż. Henryk Toczyski	upr. bud. GT.4224/28/24/80					
Opracował:	mgr inż. Anita Jaroszyńska - Dybcio						
Temat rysunku: Plan instalacji elektrycznych VII piętra - inwentaryzacja							
Data:	czerwiec 2018 r.	Skala:	1:100	Nr rysunku:	Ei-9	Strona nr:	11