

Oznaczenie obwodu	zasilanie listwa rozdzielcza L1, L2, L3, N	wyłącznik główny	T-6/1	T-6/2	T-6/3	T-6/4	T-6/5	T-6/6	T-6/7	T-6/8	T-6/9	T-6/10	T-6/11	T-6/12	T-6/13	T-6/14	T-6/15
Lokalizacja odbioru Nr pomieszcz. na planie			613	614, 615			obwody istniejące										
Moc zainstalowana (kW)			0,5	0,5	1,5	2,0		0,5			1,5	1,5		0,5	0,5		
Opis / przeznaczenie			ośw. korytarz, ośw. ewakuacyjne	ośw. WC damski i męski	gniazdo 230V WC damski i męski	suszarka WC damski i męski		ośw.			gniazda			ośw.			

Opis techniczny
- Po wykonaniu modernizacji istniejącej instalacji dokonać sprawdzenia obwodów zasilanych z tablicy,
- Obwody zmodernizowane lub nieczynne zdemontować z tablicy wraz z aparatami ich dotyczącymi,
- Niewykorzystane miejsca (rezerwowe) osłonić dodatkowymi zaślepkami,
- Bezwzględnie wykonać trwałe opisy poszczególnych obwodów w tablicy,
- Na drzwiczkach (od wewnątrz) zamontować kieszonkę, w której umieścić opis każdej grupy wyłączników lub aparatów oraz schemat ideowy tablicy,
- Opis oraz schemat zabezpieczyć przed wilgocią, np. poprzez zafoliowanie.

Układ sieci energetycznej nN 0,4 kV - TT

Inwestycja:	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej na wszystkich kondygnacjach budynku, położonego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach				
Inwestor:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa				
Obiekt budowlany:	Instalacje elektryczne wewnętrzne				
Jednostka projektowa:	ELINVEST Usługi Techniczne Lech Jaroszyński ul. Mieszka I 16/11, 08-110 Siedlce				
Projektant:	tech. Lech Jaroszyński	upr. bud. GP.7342/90/83/92			
Sprawdzający:	inż. Henryk Toczyski	upr. bud. GT.4224/28/24/80			
Opracował:	mgr inż. Anita Jaroszyńska - Dybcio				
Temat rysunku:	Schemat istniejącej tablicy rozdzielczej T-6				
Data:	czerwiec 2018 r.	Skala:		Nr rysunku: Ei-21	Strona nr: 23

Rys. wykonano w programie AutoCAD LT 2014 – Nr seryjny 542-06631349