


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie obwodu | zasilanie blok rozdzielczy L1, L2, L3, N, PE | wyłącznik główny (rozłącznik) | sygnalizacja opt. zasilania | ochrona przeciwporażeniowa | TP6-1 | TP6-2 | TP6-3 | TP6-4 | TP6-5 | TP6-6 | TP6-7 | TP6-8 | TP6-9 | TP6-10 | TP6-11 | TP6-12 | TP6-13 | TP6-14 | TP6-15 | TP6-16 | TP6-17 | TP6-18 | TP6-19 | TP6-20 | TP6-21 | TP6-22 | TP6-23 | TP6-24 | TP6-25 | TP6-26 | TP6-27 | TP6-28 | TP6-29 | rezerwa 31 mod. |
| Lokalizacja odbioru Nr pomieszczenia na planie | | | | | 612, 613 | 600 - 606 | 607 - 611 | 612, 613 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | | 608 | 609 | 610 | 611 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | |
| Moc zainstalowana (kW) | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Opis / przeznaczenie | | | | | o/w. ogólne i awaryjne (korytarz i hol) | o/w. ogólne (pom. biuro) | o/w. ogólne (pom. biuro) | gniazda ogólne (korytarz i hol) | gniazda ogólne (pomieszczenia biurowe) | | | | | | | | | | | | | gniazda komputerowe DATA, blokowane (pomieszczenia biurowe) | | | | | | | | | | | | |

Legenda oznaczeń:
R-3f/4 - rozłącznik izolacyjny 3-fazowy + N
W-1f - wyłącznik nadprądowy 1-fazowy
W-3f/4 - wyłącznik nadprądowy 3-fazowy + N
P-1f/2 - wyłącznik różnicowoprądowy 1-fazowy + N
LS - lampka sygnalizacyjna potrójna

Układ sieci energetycznej nN 0,4 kV - TT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inwestycja: | Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej na wszystkich kondygnacjach budynku, położonego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach | | | |
| Inwestor: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa | | | |
| Obiekt budowlany: | Instalacje elektryczne wewnętrzne | | | |
| Jednostka projektowa: | ELINVEST Usługi Techniczne Lech Jaroszyński ul. Mieszka I 16/11, 08-110 Siedlce | | | |
| Projektant: | tech. Lech Jaroszyński | upr. bud. GP.7342/90/83/92 | | |
| Sprawdzający: | inż. Henryk Toczyski | upr. bud. GT.4224/28/24/80 | | |
| Opracowała: | mgr inż. Anita Jaroszyńska - Dybcio | | | |
| Temat rysunku: | Schemat tablicy rozdzielczej TP6 | | | |
| Data: | czerwiec 2018 r. | Skala: | Nr rysunku: E-34 | Strona nr: |

Rys. wykonano w programie AutoCAD LT 2014 – Nr seryjny 542--06631349