



SYMBOLE

- ISTNIEJĄCA CZUJKA OPTYCZNA DYMU DUR-4046
- ISTNIEJĄCA JONIZACYJNA CZUJKA DYMU DIO-4046
- ISTNIEJĄCY MULTIDEKTEKTOR DOT-4046
- ISTNIEJĄCA CZUJKA CIEPŁA TUN-4046
- ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU ROP-4001
- ISTNIEJĄCY MODUŁ STERUJĄCY EKS-4001
- ISTNIEJĄCY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAL-4001, SA-K7
- ISTNIEJĄCY WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA WZ-31
- PROJEKTOWANY MULTIDEKTEKTOR DOT-4046
- PROJEKTOWANA CZUJKA OPTYCZNA DYMU DUR-4046
- PROJEKTOWANY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU ROP-4001
- PROJEKTOWANY WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA WZ-31
- PRZESUNIĘTA CZUJKA OPTYCZNA DYMU DUR-4046

- CENTRALA SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU POLON 4900
- MODUŁ STEROWANIA
- PRZYCIISK ODDYMIANIA
- PRZYCIISK PRZEWIETRZANIA
- PUSZKA ROZGAŁĘZNA
- SIŁOWNIK
- CENTRALA ODDYMIAJĄCA
- TRZYMACZ DRZWI

UWAGA

- INSTALACJE SAP PROWADZIĆ PRZEWODEM YnTKSYekw 1x2x0,8 W RURCE RVS 18 UKŁADANEJ NA TYNKU.
- LINIE SYGNALIZATORÓW AKUSTYCZNYCH PROWADZIĆ PRZEWODEM HDGs 2x1 UKŁADANYM NA STROPIE, ŁĄCZĄC POPRZEC PUSZKI INSTALACYJNE TYPU PIP-1A.
- W POMIESZCZENIACH RESTAURACJI INSTALACJE SAP PROWADZIĆ W LISTWIE ELEKTROINSTALACYJNEJ.
- DO ZASILANIA SIŁOWNIKÓW STOSOWAĆ PRZEWÓD HDGs 2X1 ŹRÓDŁO ZASILANIA AWARYJNEGO POWINNO ZAPEWNIĆ PRACĘ SYSTEMU PRZECZ MIN. 72H
- TRZYMACZE DRZWIOWE ZASILIĆ PRZEWODEM YDp 3x2,5 Z TABLIC PIĘTROWYCH POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM SSP ZA POMOCĄ MODUŁU KONTROLNO-STERUJĄCEGO EKS-4001. SYGNAŁ ALARMU POŻAROWEGO POWINIEN ZWOLNIĆ CEWKI ELEKTROMAGNESÓW TRZYMACZY DRZWIOWYCH, DRZWI POWINNY ZAMKNAĆ SIĘ SAMOZAMYKACZEM

N 4900				Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa Pl. Bankowy 3/5				
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA		REMEDY Sp. z o. o. Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna tel./fax 22 789 00 30, kom. 506 444 280						
NAZWA PROJEKTU		Remont pomieszczeń w budynku położonym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28						
STADIUM PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY								
BRANŻA		INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
OBIEKT		Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa al. Jerozolimskie 28						
TEMAT RYSUNKU RZUT IV PIĘTRA - INSTALACJE PPOŻ								
ZESPÓŁ PROJEKTOWY								
FUNKCJA		TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN		PODPIS		
PROJEKTANT		mgr inż. Mariusz Rola		LUB/0048/PWOE/04				
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Grzegorz Matuszak		LUB/0134/PWOE/10				
OPRACOWAŁ								
DATA		NR RYSUNKU			REWIZJA		SKALA	
07.2014		MUWJ-PBW-IE-141			--		1:100	