



SYMBOLE

- SYMBOLE
- ISTNIEJĄCA CZUJKA OPTYCZNA DYMU DUR-4046
  - ISTNIEJĄCA JONIZACYJNA CZUJKA DYMU DIO-4046
  - ISTNIEJĄCY MULTIDEKTOR DOT-4046
  - ISTNIEJĄCA CZUJKA CIEPŁA TUN-4046
  - ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU ROP-4001
  - ISTNIEJĄCY MODUŁ STERUJĄCY EKS-4001
  - ISTNIEJĄCY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAL-4001, SA-K7
  - ISTNIEJĄCY WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA WZ-31
  - PROJEKTOWANY MULTIDEKTOR DOT-4046
  - PROJEKTOWANA CZUJKA OPTYCZNA DYMU DUR-4046
  - PROJEKTOWANY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU ROP-4001
  - PROJEKTOWANY WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA WZ-31
  - PRZESUNIĘTA CZUJKA OPTYCZNA DYMU DUR-4046
  - CENTRALA SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU POLON 4900
  - MODUŁ STEROWANIA
  - PRZYCISK ODDYMIANIA
  - PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
  - PUSZKA ROZGAŁĘŻNA
  - SIŁOWNIK
  - CENTRALA ODDYMIAJACA
  - TRZYMACZ DRZWI

UWAGA

1. INSTALACJE SAP PROWADZIĆ PRZEWODEM YnTKSYekw 1x2x0,8 W RURCE RVS 18 UKŁADANEJ NA TYNKU.
2. LINIE SYGNALIZATORÓW AKUSTYCZNYCH PROWADZIĆ PRZEWODEM HDGs 2x1 UKŁADANYM NA STROPIE, ŁĄCZĄC POPRZEC PUSZKI INSTALACYJNE TYPU PIP-1A.
3. W POMIĘSZCZENIACH RESTAURACJI INSTALACJE SAP PROWADZIĆ W LISTWIE ELEKTROINSTALACYJNEJ.
4. DO ZASILANIA SIŁOWNIKÓW STOSOWAĆ PRZEWÓD HDGs 2X1 ZRÓDŁO ZASILANIA AWARYJNEGO POWINNO ZAPEWNIĆ PRACĘ SYSTEMU PRZEZ MIN. 72H
5. TRZYMACZE DRZWIOWE ZASILIĆ PRZEWODEM YDyp 3x2,5 Z TABLIC PIĘTROWYCH POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM SSP ZA POMOCĄ MODUŁU KONTROLNO-STERUJĄCEGO EKS-4001. SYGNAŁ ALARMU POŻAROWEGO POWINIEN ZWOLNIĆ CEWKI ELEKTROMAGNESÓW TRZYMACZY DRZWIOWYCH, DRZWI POWINNY ZAMKNAĆ SIĘ SAMOZAMYKACZEM

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa Pl. Bankowy 3/5			
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	REMEDY Sp. z o. o. Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna tel./fax 22 789 00 30, kom. 506 444 280		
NAZWA PROJEKTU	Remont pomieszczeń w budynku położonym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28		
STADIUM PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
OBIEKT	Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa al. Jerozolimskie 28		
TEMAT RYSUNKU	RZUT PIWNICY - INSTALACJE PPOŻ		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Rola	LUB/0048/PWOE/04	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Matuszak	LUB/0134/PWOE/10	
OPRACOWAŁ			
DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
07.2014	MUWJ-PBW-IE-P11	--	1:100