

Zmiana zapytania ofertowego Nr BRI-III.2500.1.2020.

w zakresie rozdziału IV poprzez dodanie pkt 8) i 9)

IV. Warunki realizacji zamówienia

1) **termin realizacji zamówienia:**

Zamówienie zostanie wykonane do dnia 30 listopada 2020 r.

2) **zakres świadczenia usług:**

- opracowanie projektu instalacji wraz z uzyskaniem uzgodnienia właściciela przyłącza;
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) biegnącej z szafki pomiarowej dla zasilania rezerwowego do układu SZR (samoczynnego załączania rezerwy) zainstalowanego w instalacji odbiorczej obiektu przy Marszałkowskiej 3/5;
- zaprojektowanie instalacji w taki sposób, aby w przypadku zaniku napięcia dla zasilania podstawowego dla odbiorów wymagających zasilania rezerwowego, automatyka SZR przełączyła tę grupę odbiorów na wewnętrzną linię zasilającą podłączoną do szafki pomiarowej do mocy przyłączeniowej 200 kW;
- dokonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń w zakresie instalacji;
- dokonanie wszystkich niezbędnych formalności m.in. zgłoszenie gotowości do odbioru instalacji i dokonanie odbioru instalacji w imieniu Zamawiającego przy asyście inżyniera Stoen Operator Sp. z o.o.;
- uruchomienie zasilania zapasowego;
- w przypadku konieczności dokonanie uzgodnień z innymi podmiotami i instytucjami, których akceptacja jest wymagana dla rozpoczęcia, realizacji i odbioru prac.

3) **warunki płatności** określone zostały we wzorze umowy.

4) **warunki i godziny pracy** określone zostały we wzorze umowy.

5) **obowiązki wykonawcy** określone zostały we wzorze umowy

6) **Zamawiający nie przewiduje zastosowania klauzul społecznych / środowiskowych.**

7) **oczekiwany przez zamawiającego okres gwarancji:** Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Początek biegu okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i zastrzeżeń.

8) **Warunki wykonania zamówienia:**

Zamówienie ma być wykonane zgodnie i na warunkach określonych decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 596/Ś/2014 z dnia 26 września 2014 r. oraz projektu budowlano wykonawczego pn.,, Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu dostosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego” (w załączeniu)

9) **warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

Wykonawca winien wykazać, że będzie dysponować:

- osobą na stanowisku **Kierownika Budowy** – która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2020, poz. 148) oraz posiada minimum 12 - miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy i przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum

będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 282).

alternatywnie w przypadku braku spełnienia ww. warunków dla jednej osoby dopuszcza się dysponowanie przez Wykonawcę:

- osobą na stanowisku **Kierownika Budowy** – która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 poz. 148), posiada minimum 12 - miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy i przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 282) przy jednoczesnym dysponowaniu osobą na **stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych** – która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 poz. 148) oraz posiada minimum 12 - miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót.

w zakresie rozdziału VII

VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty

Do oferty należy załączyć:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferent zobowiązany jest przedłożyć wykaz osoby/osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót oraz pracy przy zabytkach (w tym potwierdzenia czasu trwania pełnienia funkcji np. w postaci referencji) niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.