15.8.2/8	Numer tablicy komp. 15 / nr obwodu	
15.8.2/5	Numer tablicy siłowej 15/ nr obwodu	
1/1/1-24	Numer przyłącza/ nr porty	
	Gniazdo pojedyncze 2P+Z, Niloe Legrand 16A/230V IP44, bryzgoszczelne, podtynkowe	
x2	Dwa gniazda pojedyncze 2P+Z, Niloe 16A/230V IP44, bryzgoszczelne, podtynkowe we wspólnej ramce	
	Gniazdo pojedyncze 2P+Z, Niloe Legrand 16A/230V IP20, podtynkowe	
x2	Dwa gniazda pojedyncze 2P+Z, Niloe, 16A/230V IP20, podtynkowe we wspólnej ramce	
K1	2x gniazdo 2P+Z 16A/230V DATA 1x gniazdo 2P+Z 16A/230V 1x uchwyt Mosaic 8M 4x gniazdo RJ45 kat.6 1x uchwyt Mosaic 8M	
K2	2x gniazdo 2P+Z 16A/230V DATA 1x gniazdo 2P+Z 16A/230V 1x uchwyt Mosaic 8M 2x gniazdo RJ45 kat.6 1x uchwyt Mosaic 8M	
	Wypust scienny YDY3x1,5/750V	

-1.2	pom. do zasypania	62,16
-1.3	pom. do zasypania	16,48
-1.4	pom. do zasypania	24,68
-1.5	kl. schodowa	10,28
-1.6	pom. gosp.	4,14
-1.7	pom. techniczne	55,16
-1.8	komunikacja	42,32
-1.9	akta podręczne	57,76
-1.10	centrala wentylacyjna	46,96
-1.11	rozdzielnia elektr.	36,9
-1.12	węzeł c.o.	46,95
-1.13	komunikacja	35,76
-1.14	akta podręczne	10,9
-1.15	serwerownia	49,55
-1.16	przedsionek	6,21
-1.17	akta podręczne	58,96
-1.18	akta podręczne	102,77
-1.19	komunikacja	54,43
-1.20	akta podręczne	86,36
-1.21	pom. gosp.	29,8
-1.22	hydrofornia	17,32
-1.23	kl. schodowa	35,55
-1.24	pomieszczenie	58,82
-1.25	akta podręczne	142,72
-1.26	pomieszczenie	32,66
-1.27	akta podręczne	85,14
-1.28	pomieszczenie	187,35
-1.29	komunikacja	25,73
-1.30	pom. gosp.	1,52
-1.31	kl. schodowa	11,06
-1.32	akta podręczne	93,8
-1.33	pom. gosp.	8,77
-1.34	pomieszczenie	24,63
-1.35	pomieszczenie	37,47
-1.36	pom.ekspozycyjne	66,84
-1.37	pom. ekspozycyjne	154,41
-2.0	komunikacja	15,52
-2.1	pomieszczenie	39,32
	razem	1935,41

Pomieszczenia do zasypania

Pomieszczenie ekspozycyjne

Pomieszczenie ekspozycyjne

Szacht nr 1

5xLgY35 do TW1, T1.4

5xLgY35 do TW2, T2.4

5xLgY16 - TW3

5xLgY35 - T0.3/T1.3

YKYżo5x10 - R3

YKYżo5x6 - TS
YKYżo5x10 - R2
YKYżo5x10 - R3
5xLgY16 - TW1
5xLgY16 - TW2
5xLgY50 - T0.2/TG-II
5xLgY50 - T2.2+T4.2

INWESTOR	**Mazowiecki Urząd Wojewódzki** **Plac Bankowy 3/5** **00-950 Warszawa**
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA	**REMEDY Sp. z o.o.** Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna
NAZWA PROJEKTU	Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
STADIUM PROJEKTU	**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**
BRANŻA	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**
OBIEKT	Budynek biurowy ul. Marszałkowska 3/5 00-624 Warszawa dz. nr ewid. 52 obr. 5-05-10
TEMAT RYSUNKU	**RZUT PIWNIC - INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I WLZ**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Rola	LUB/0048/PWOE/04	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Matuszak	LUB/0134/PWOE/10	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
03.2014	MUWM-PBW-IE-P11	A	1:100