

Warszawa, 26 listopada 2015 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup zasilaczy awaryjnych (UPS) na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”, oznaczonego numerem BIR-I.272.16.2015 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, jako Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ:

Treść pytania nr 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zasilaczy UPS wyposażonych w port RS232 zamiast portu USB”?

Odpowiedź 1:

Tak. Zamawiający dopuszcza zasilacze UPS wyposażone w port RS 232 zamiast portu USB.

Treść pytania nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści, aby dostarczony UPS był bez portu USB ?.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza , aby dostarczony UPS zamiast portu USB miał port RS232.

Treść pytania nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści, aby UPS charakteryzował się mocą 500VA (300W)”.

Odpowiedź 3:

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.

Jednocześnie informuję, że termin składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

z up. DYREKTORA GENERALNEGO
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
w Warszawie
Irena Niesłuchowska
Radca Wojewody
/-/
Kierownik Zamawiającego / osoba upoważniona