

Warszawa, 27 listopada 2015 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup zasilaczy awaryjnych (UPS) na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”, oznaczonego numerem BIR-I.272.16.2015 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, jako Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ:

Treść pytania nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści, aby dostarczony UPS był wyposażony w port USB 1.1? Port USB w UPSie przeznaczony jest do zarządzania, więc nie zachodzi potrzeba przesyłania dużej ilości danych i w związku z tym port USB 1.1 w zupełności odpowiada potrzebom Zamawiającego”.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza, aby dostarczony UPS był wyposażony w port USB 1.1.

Jednocześnie informuję, że termin składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

z up. DYREKTORA GENERALNEGO
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
w Warszawie
Sławomir Małaczek
Dyrektor Biura Budżetowo-Księgowego
/-/
Kierownik Zamawiającego / osoba upoważniona