MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
DYREKTOR GENERALNY
Kamila Jeziorska-Chojecka

Warszawa, dn. 15 czerwca 2020r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup usług serwisowych i konserwacyjnych infrastruktury serwerowni znajdującej się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.**(znak sprawy: BOU-IV.272.22.2020)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści opisu przedmiotu zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Dotyczy pkt 2: Wymagane jest „w przypadku stwierdzenia ich zużycia wymiany całego zespołu akumulatorów" prosimy o podanie informacji o typie, ilości oraz dacie produkcji posiadanych akumulatorów.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada dwa UPS-y firmy Eaton UPS Model 9355-40-NLHS-10,
VA Rating - 40000 VA,
UPS Type - Parallel Redundant On-Line UPS, Three Phase,
O numerach seryjnych:
UPS Serial Number 650000056
UPS Serial Number 650000057

Oba są użytkowane w MUW od 12.02.2015 roku i akumulatory nie były wymieniane. W związku z tym należy się liczyć, że w okresie obowiązującej umowy będzie potrzeba dostarczenia kompletu nowych akumulatorów. Ewentualna wymiana akumulatorów nie stanowi konserwacji i będzie finansowana z puli określonej w par 1 ust. 1 pkt 2) umowy.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuję, że zamawiający dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę:

1. rozdziału IX ust. 2 i 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając im następujące brzmienie:
   „2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Oferta w postępowaniu znak: BOU-IV.272.22.2020 **zakup usług serwisowych i konserwacyjnych infrastruktury serwerowni znajdującej się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.** Nie otwierać przed **18 czerwca** 2020 r. przed godz. 10:00.

3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, Biuro Podawcze, wejście F w terminie do dnia **18 czerwca** 2020 r. do godz. 09:00.

2. rozdziału XI ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu **18 czerwca** 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 230."

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

DYREKTOR GENERALNY
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie
Kamila Jeziorska-Chojecka

KIEROWNIK
Oddziału Zamówień Publicznych
Łukasz Tomaszewski
2020.06.15.

EKSPERT
Agnieszka Zientara

DYREKTOR
Biura Obsługi Urzędu
Elżbieta Sielicka
2020-06-15