

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR BRI-III.2500.11.2020:

1. w zakresie Punktu II. Przedmiot zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczenia nr: -1.15 w budynku Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie na potrzeby serwerowni. Dostosowanie będzie obejmować:

1. dokonanie: inwentaryzacji istniejących rozwiązań i opracowanie, co najmniej dwóch wariantów, projektów technologicznych (Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania i wykonania rozwiązania polegającego na impregnacji i pozostawieniu jako spełniającego funkcję zabezpieczającą, istniejącego wykończenia ppoż stropu, jako jednego z możliwych wariantów projektów technologicznych) do wykonania niepylącego sufitu wraz z zapewnieniem właściwej ochrony ppoż. oraz prawidłowego funkcjonowania systemu chłodzącego w pomieszczeniu serwerowni;
2. uzyskanie uzgodnienia Zamawiającego dla rozwiązania technologicznego, które będzie zrealizowane w ramach niniejszego zamówienia oraz pozyskanie dla przyjętego rozwiązania zatwierdzenia eksperta ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
3. zabezpieczenie pomieszczenia oraz funkcjonujących w nim urządzeń przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty realizowane w ramach przedmiotu zamówienia jak np. wykonanie stosownej ochrony przed narażeniem na zapylenie urządzeń;
4. dostawę i transport niezbędnych materiałów i urządzeń, wykonanie niezbędnych robót w tym również polegających na ewentualnym (jeśli zaprojektowane przez Wykonawcę, zaakceptowane przez Zamawiającego, zatwierdzone przez właściwych ekspertów branżowych (w szczególności ppoż) takie działania będą przewidywać) usunięciu istniejących powłok lub/i demontażu lub/i relokacji istniejących urządzeń, w tym również, w uzgodnieniu z Zamawiającym, utylizację usuniętych elementów;
5. wykonanie stosownych zabezpieczeń istniejących elementów i urządzeń w celu zapewnienia spełnienia wymagań określonych przepisami prawa dla pomieszczeń serwerowni;
6. dokonanie analizy i sprawdzenia poprawności działania istniejącego systemu ppoż. w razie konieczności rozbudowa/przebudowa systemu, uwzględniająca m.in. konieczne doposażenie w dodatkowe czujniki ppoż. lub ich relokację;
7. wykonanie dokumentacji powykonawczej, pozyskanie ewentualnych koniecznych uzgodnień;
8. wykonanie wszelkich niezbędnych prac wynikających z obowiązujących przepisów i norm;
9. uprzątnięcie po zakończeniu robót zarówno pomieszczenia serwerowni jak i innych przestrzeni wykorzystanych do przeprowadzenia robót w tym korytarzy służących do transportu dostarczanych materiałów jak i innych pomieszczeń wykorzystanych w celu organizacji i przeprowadzenia robót
10. wykonanie wszelkich niezbędnych prac nieujętych powyżej, a koniecznych przy realizacji robót budowlanych i instalacyjnych, takich jak naprawa tynków, malowanie ścian, ewentualne czyszczenie urządzeń narażonych na zabrudzenie lub zapylenie;
11. zabezpieczenie bhp i ppoż. w miejscu wykonywanych robót;
12. w przypadku konieczności: dokonanie uzgodnień z innymi podmiotami i instytucjami, których akceptacja jest wymagana dla rozpoczęcia, realizacji i odbioru prac.

Roboty będą wykonywane w następujących dniach tygodnia i godzinach:

1. w zakresie robót instalacyjno-budowlanych, których wykonywanie nie będzie powodować wystąpienia jakichkolwiek uciążliwości dla użytkowników obiektu – we wszystkie dni z terminu przewidzianego na ich realizację (dni robocze, soboty, niedziele i święta),

2. roboty uciążliwe (powodujące: nadmierny hałas, zapylenie - kurz budowlany, mogą być wykonywane tylko po godzinach pracy Zamawiającego (tj. od 17:00 do 7.00) w dni robocze oraz we wszystkich godzinach w pozostałe dni, lecz zawsze po wcześniejszym pisemnym ich uzgodnieniu z Zamawiającym),
3. roboty elektryczne powodujące wystąpieniu zakłóceń i przerw w zasilaniu elektrycznym dla pomieszczeń i budynków – tylko w uzgodnione pisemnie z Zamawiającym weekendy (sobota, niedziela), przy spełnieniu odrębnie ustalonych warunków,
4. nie jest dopuszczalne prowadzenie jakichkolwiek prac powodujących przerwy i zakłócenia w zasilaniu elektrycznym dla rozdzielni głównych w budynku objętym robotami budowlanymi w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00) bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym.

Prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: prawem budowlanym, obowiązującymi normami. Prace muszą być wykonane poza godzinami pracy Zamawiającego.

2. w zakresie punktu V. Wymagania dotyczące złożenia oferty, który otrzymuje brzmienie:

V. Wymagania dotyczące złożenia oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
4. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bri@mazowieckie.pl lub osobiście w biurze podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5 w Warszawie wejście F (wejście od ulicy Solidarności 81), **w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. do godz.16:00.**
6. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


GŁÓWNY SPECJALISTA
Ilona Fidler

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Rozwoju i Inwestycji

Katarzyna Kościeszka