



MAZOWIECKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
tel. (+48) 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401
www.mwzkz.pl

WZW.5183.294.2020.MP

Warszawa, 12 maja 2020 r.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Rozwoju i Inwestycji
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Dotyczy: wydania zaleceń konserwatorskich w sprawie planowanych prac i zmian w budynku przy Al. Jerozolimskich 28

Odpowiadając na wniosek z dnia 21 lutego 2020 r. dotyczący wydania zaleceń konserwatorskich w sprawie planowanych prac i zmian w budynku przy Al. Jerozolimskich 28 w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), przedstawia następujące stanowisko.

Budynek przy Al. Jerozolimskich 28 w Warszawie ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy utworzonej na podstawie Zarządzenia nr 2998/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r.

Zgodnie z wnioskiem planowane jest poszerzenie otworu drzwiowego do 90 – 100cm szerokości w świetle, w związku z koniecznością dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto planowana jest wymiana istniejącej ślusarki okiennej w witrynach na parterze w elewacji od strony Al. Jerozolimskich, na nową o charakterze odtworzeniowym.

MWKZ informuje, iż zamiar poszerzenia otworu drzwiowego nie jest akceptowalny pod względem konserwatorskim. Omawiane wejście posiada oprawę architektoniczną w formie portalu, zatem jakkolwiek zmiana szerokości drzwi wiązałaby się z ingerencją w elementy architektoniczne go tworzące i wpłynęłaby negatywnie na istotne wartości podlegające ochronie konserwatorskiej w przedmiotowym budynku.

W odniesieniu do planowanej odtworzeniowej wymiany istniejącej ślusarki okiennej w witrynach, MWKZ nie zgłasza zastrzeżeń. W przypadku wymiany drzwi, jak zaznaczono powyżej -przy bezwzględnym zachowaniu ich istniejącej szerokości, zaleca się zastosowanie ślusarki w ciemnobrązowym kolorze, analogicznie jak w witrynach okiennych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WUOZ a/a WZW MP

UP. MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Krzysztof Kosiński
Kierownik Wydziału Zabytków W
Wysłano w dniu 2020-05-18
Listem BL PO
Podpis Tomaszewicz