



- LEGENDA:
- Pęknięcia w tynkach i elementach kamiennych (do naprawy);
 - Ubytki, rozwarstwienia i zawilgocenia w tynku (do naprawy / wymiany / uzupełnienia);
 - Ubytki, rozwarstwienia i zawilgocenia w elementach kamiennych (do naprawy / wymiany / uzupełnienia);
 - Elementy kamienne silnie zabrudzone (do oczyszczenia zgodnie z programem konserwacji kamienia);
 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe oraz oprawy oświetleniowe uszkodzone (do wymiany);
 - Instalacja odgromowa (do zabezpieczenia, do wysokości 2.5m);
 - Istniejące oprawy oświetleniowe, wymiana źródeł światła na LEDowe;
- UWAGA:**
Dokładne opisy napraw poszczególnych uszkodzeń, zastosowanych materiałów i kolorystyki podano w opisie technicznym projektu.

- Projekt nie obejmuje wymiany stolarki okiennej.
- Obróbki blacharskie i rury spustowe w całości nadają się do wymiany. Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy miedzianej na o wymiarach i wzorze istniejących. Rury żeliwne na poziomie parteru należy oczyścić i ponownie pomalować na kolor czarny. Rury żeliwne pęknięte należy wymienić na nowe.
- Wszelkie instalacje nadtynkowe do uporządkowania. Instalację odgromową należy ponownie podpiąć po zakończeniu prac remontowych.
- Naprawy rys, pęknięć, ubytków, odspojen i zawilgoczeń ścian, tynków, sztukaterii elewacyjnej i elementów kamiennych wykonać zgodnie z opisem technicznym.

LOKALIZACJA:

Temat: PROJEKT REWALORYZACJI ELEWACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW POŁOŻONYCH W WARSZAWIE PRZY PL. BANKOWYM 3/5 I 3/5 - USUNIĘCIE ZAGROŻENIA AWARIĄ BUDOWLANĄ ORAZ INSTALACJA OŚWIETLENIA LED KOMPLEKSU BUDYNKÓW POŁOŻONYCH W WARSZAWIE PRZY PL. BANKOWYM 3/5

Projekt: PROJEKT REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKU POŁOŻONEGO W WARSZAWIE PRZY PL. BANKOWYM 3/5, PAŁAC KOMISJI RZĄDOWEJ PRZYCHODÓW I SKARB

Inwestor: Skarb Państwa - Mazowiecki Urząd Wojewódzki 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

Treść rysunku: ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO ELEWACJA 23-24, 25-26, 27-28

Projektant:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. arch. M. Trzeciak	WA 620/91	
	mgr inż. arch. L. Błaszczak		
Sprawdził:	mgr inż. arch. C. Chmielewski	WA/002/04	

MB MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.
01-187 Warszawa ul. Miodowa 50A pow.39 tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88

Data	08.2018	Bransz	Nr. rysunku
Faza	PROJEKT BUDOWLANY		
Skala	1:100		ARCH-08