

# ZAPYTANIE OFERTOWE

## I. Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  
Biuro Obsługi Urzędu  
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5  
[www.gov.pl/web/uw-mazowiecki](http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki)

**BOU-II.2512.221.2021 RR**

## II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest wykonywanie usługi monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru zamontowanego w budynku biurowym usytuowanych w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami..

## III. Kryteria oceny ofert

- 1) cena – 100%

## IV. Warunki realizacji zamówienia

- 1) termin realizacji zamówienia  
**od 1 listopada 2021 r. do 30 października 2022 r.**
- 2) zakres świadczenia usług / dostawy

### Do obowiązków Wykonawcy należy:

W zakresie monitorowania Wykonawca będzie zobowiązany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowo przekazywać dwutorowo z Centrali Lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach - siedziba Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Siedlcach do Automatycznego Centrum Odbioru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach sygnału alarmowego (alarm pożarowy) poprzez łącze telefoniczne Zamawiającego i poprzez urządzenia techniczne łączności bezprzewodowej Wykonawcy, następujących sygnałów:

1. Sygnał alarmowy pożaru (alarm pożaru)
2. Sygnał o uszkodzeniu systemu
3. Sygnał zaniku napięcia systemu
4. Sygnał tekstowy (test łączności co 24 godziny)

### Wykonawca będzie zobowiązany do:

1. Monitorowania wymienionych wyżej sygnałów przez cały czas trwania umowy, również w dni świąteczne i wolne od pracy, przez całą dobę.
2. Utrzymania urządzeń technicznych, będących jego własnością w stałej sprawności eksploatacyjnej przez 24 godziny na dobę.
3. Eksploatacji, przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu monitoringu pożarowego zgodnie z zaleceniami producentów zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach użytkownika.
4. Dokonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu monitoringu nie rzadziej niż raz w roku.
5. Powiadomienia niezwłocznie Zamawiającego o braku możliwości monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru o zaistniałych uszkodzeniach linii przekazu sygnału alarmowego lub uszkodzenia urządzeń technicznych przekazujących sygnał.

6. Powiadomienia o których mowa w punkcie 5 realizować w formie bezpośredniego kontaktu lub telefonicznego i wymagają potwierdzenia na piśmie.
7. W przypadku uszkodzenia urządzeń do transmisji radiowej sygnału alarmu zainstalowanych w budynku Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do usunięcia ewentualnych usterek w działaniu urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia usterki pod warunkiem umożliwienia przez Zamawiającego dostępu do urządzenia.
8. Wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty (deklaracje zgodności dla wyrobu budowlanego, świadectwa dopuszczenia dla systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych).
9. Zainstalowania w wymienionym obiekcie przez wykonawcę urządzenia transmisyjne będącego własnością wykonawcy.

3) warunki płatności

Należność za wykonaną usługę / dostawę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

**V. Termin związania ofertą**

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert**

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres [bou@mazowieckie.pl](mailto:bou@mazowieckie.pl) w terminie **do 5 października 2021 r. do godz. 9.00**

**VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty**

Do oferty należy załączyć:

- 1) wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lud KRS.
- 2) Oferent powinien posiadać odpowiednie deklaracje, świadectwa, certyfikaty wymagane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach oraz doświadczenie w monitorowaniu lokalnego systemu pożarowego.

**VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami**

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

**IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami**

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

- 1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p. Radosław Ratyński, nr. tel. 25 755 84 06, email: [rratynski@mazowieckie.pl](mailto:rratynski@mazowieckie.pl)

**X. Załączniki do zapytania ofertowego:**

- 1) formularz ofertowy

.....

(pieczętka i podpis kierującego komórką organizacyjną)