DACH

POZIOM +4

POZIOM +3

POZIOM +2

POZIOM +1

PARTER

POZIOM -1

T4.2 14,2kW — 5xLgY 50mm2 — T3.2 13,4kW — 5xLgY 50mm2 — T2.2 14,8kW

T4.1 19,1kW — 5xLgY 50mm2 — T3.1 19,7kW

T1.4 10,4kW — 5xLgY 35mm2

Centrala went NW3 2,25kW

T2.1 15,1kW — 5xLgY 50mm2

TG-I istn 32,6kW

TG-II istn 32,5kW — 5xLgY 50mm2

T1.3 8,4kW — 5xLgY 35mm2

T1.1 8,7kW — 5xLgY 50mm2

T0.2 12,0 — 5xLgY 50mm2

T0.3 10,5kW — 5xLgY 35mm2

T0.1 14,3kW — 5xLgY 50mm2

(Plac wewnętrzny) Agregat dla NW3 13,1kW — YKY5x10mm2 — 63A — 28

(Plac wewnętrzny) Agregat dla NW2 18,6kW — YKY5x16mm2 — 25 63A — 27

(Plac wewnętrzny) Agregat dla NW1 6,1kW — YKY5x4mm2 — 35 63A — 26

(Dach nad komorą transf.) Centrala went NW1 5,2kW — YDY5x4mm2 — 16 63A — 25

16 63A — 24

16 63A — 23

160A — 22

Tabl. Dźwigu nr 3 TW3 14,7 — 5xLgY 50mm2 — 160A — 21

Tabl. Dźwigu nr 2 TW2 14,7 — 5xLgY 16mm2 — 160A — 20

5xLgY 16mm2 — 20A 63A — 19

5xLgY 16mm2 — 80A 160A — 18

5xLgY 50mm2 — 50A 160A — 17

160A — 16

5xLgY 50mm2 — 80A 160A — 15

80A 160A — 14

80A 160A — 13

80A 160A — 12

80A 160A — 11

80A 160A — 10

80A 160A — 9

80A 160A — 8

80A 160A — 7

63A 160A — 6

80A 160A — 5

80A 160A — 4

R3 5,8kW — YKY 5x10mm2 — 63A 160A — 3

R2 18,3kW — YKY 5x10mm2 — 63A 160A — 2

TS 4,0kW — TW 4,0kW — R1 18,3kW — YKY 5x10mm2 — 63A 160A — 1

GN serwisowe — B16/0,03 P312

sieć parametrów analizator A 8 8 8 A5300 — 6 C5 — YDY2x2,5 — 05

04

BK-70kvar moc dobiera wykonawca (Komp. mocy biernej) — 160A — 03

DN304 1,4kV 4P iskiernikowy — PB300 100A 3P+N — 02

01

RG

Pi = 398,4 kW
Ps = 192,7 kW
Is = 296,3 A

DPX-IS 630A — WG p.poż

RG-p.poż

R11 — 63A

R10 — 6 63A

R9 — 50 160

R8 — 10 63A — Tablica dźwigu dla niepełnosprawnych TW1, pom. -1.33 — H05x16-FE180/E90 — 14,7kW

R7 — 6 63A — Centralki sterowników oddymiania szybu windy — H05x3x2,5-FE180/E90

R6 — 6 63A — Centralka oddymiająco-wł.3 — H05x3x2,5-FE180/E90

R5 — 6 63A — Centralka oddymiająco-wł.2 — H05x3x2,5-FE180/E90

R4 — 6 63A — Centralka oddymiająco-wł.1 — H05x3x2,5-FE180/E90

R3 — 16 63A — Zestaw hydrotrwały 3 pomp — H05x5x4-FE180/E30 — 8kW

R2 — 20A 63A — Centrala napowietrzająca szybu windy N11 Dach, część wschodnia — H05x5x6-FE180/E30 — 7,5kW

R1 — 6A 63A — Zestaw pomp. -1.22 — H05x3x1,5-FE180/E90 — Wentylator WT-330W pom. nr -1.22 — H05x3x1,5-FE180/E90 — 130W — SM420 C10A 4NO

DPX 630A — YKY 4x240mm2

DPX 630A — SZR-2W — YKY 4x240mm2

Wyl. p.poż

OZNACZENIA:

T2.1 / 15,1kW – nr tablicy / moc szczytowa

WGD3 T RA-100 – Główny wyłącznik dźwigu osobowego

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S

INWESTOR	**Mazowiecki Urząd Wojewódzki** **Plac Bankowy 3/5** **00-950 Warszawa**
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA	**REMEDY Sp. z o.o.** Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna
NAZWA PROJEKTU	Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
STADIUM PROJEKTU	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA	**ELEKTRYCZNA**
OBIEKT	**Budynek biurowy** **ul. Marszałkowska 3/5** **00-624 Warszawa** **dz. nr ewid. 52 obr. 5-05-10**
TEMAT RYSUNKU	**SCHEMAT ZASILANIA**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Rola	LUB/0048/PWOE/04	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Matuszak	LUB/0134/PWOE/10	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
03.2014	MUWM-PW-IE-300	A	-