# T3.2




| Nr obwodu | RG | 01 | 02 | 03 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | oświetlenie | | | | | | | | | | Gniazda 230V – ogólnego przeznaczenia | | | | | | Gniazda 230V – ogólne w zestawach komputerowych | | | | | | Gniazda 230V DATA – "IK" | | | | | | |
| Nazwa obwodu | Zasilane z RGN | Wskaźnik kontroli obecności napięcia | Ochrona przeciw-przepięciowa | Gn serwisowe | Lokalnie zał / wył | oświetlenie ewakuacyjne | | oświetlenie nocne | oświetlenie (pom. 1.18, 1.20) | oświetlenie (pom. 1.22–1.24) | oświetlenie (pom. 1.14, 1.15) | oświetlenie (pom. 1.16–1.18) | REZERWA | REZERWA | REZERWA | oświetlenie (pom. 1.18–1.20) | oświetlenie (pom. 1.16–1.17) | oświetlenie (pom. 1.14–1.15) | oświetlenie (pom. 1.22–1.23) | oświetlenie (pom. 1.16) | REZERWA | oświetlenie (pom. 1.16–1.17) | oświetlenie (pom. 1.14–1.15) | oświetlenie (pom. 1.22–1.24) | REZERWA | REZERWA | REZERWA | Gniazda wtyczkowe 230V Pom. 1.16–1.17 | Gniazda wtyczkowe 230V Pom. 1.14, 1.15 | Gniazda wtyczkowe 230V Pom. 1.24 | Gniazda wtyczkowe 230V Pom. 1.24 | Gniazda wtyczkowe 230V Pom. 1.23 | REZERWA | REZERWA |
| P [kW] / Is [A] | 24,0 / 13,8 | – | – | – | | 0,5 | | 0,2 | 0,55 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | | |

Rozdzielnica T3.2



Rozdzielnica typu XL3–160, izolowana, IP40, IK08
5x24 modułów, naścienna, drzwi płaskie z zamkiem 405
o wymiarach: 669x994x140mm

| 0,4kV | SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD SIECIOWY TN-S |
|---|---|

| | |
|---|---|
| INWESTOR | **Mazowiecki Urząd Wojewódzki**<br>**Plac Bankowy 3/5**<br>**00-950 Warszawa** |
| JEDNOSTKA PROJEKTUJACA | **REMEDY Sp. z o.o.**<br>Osiedle Parkowe 13 B<br>05-462 Wiązowna |
| NAZWA PROJEKTU | Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego |
| STADIUM PROJEKTU | **PROJEKT WYKONAWCZY** |
| BRANŻA | **ELEKTRYCZNA** |
| OBIEKT | **Budynek biurowy**<br>**ul. Marszałkowska 3/5**<br>**00-624 Warszawa**<br>**dz. nr ewid. 52 obr. 5-05-10** |
| TEMAT RYSUNKU | **Schemat tablicy T3.2** |

## ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| FUNKCJA | TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | mgr inż. Mariusz Rola | LUB/0048/PWOE/04 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Grzegorz Matuszak | LUB/0134/PWOE/10 | |
| | | | |

| DATA | NR RYSUNKU | REWIZJA | SKALA |
|---|---|---|---|
| 03.2014 | MUWM-PW-IE-314 | A | 1:10 |