# R3




| Nr obwodu | PG | C1 | C2 | C3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa obwodu | Zasilanie z RG | Wskaźnik kontroli obecności napięcia | Ochrona przeciw-przepięciowa | Gn. serwisowe | | oświetlenie (pom. -1.27) | oświetlenie (pom. -1.28) | oświetlenie (pom. -1.29, -1.30) | oświetlenie (pom. -1.32) | REZERWA | Gniazda wtyczkowe 230V (pom. -1.27 ÷ -1.29) | Gniazda wtyczkowe 230V (pom. -1.29 ÷ -1.32) | REZERWA | REZERWA | REZERWA | REZERWA |
| Pi [kW] | 7,6 | – | – | – | | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Ps [kW] | 5,8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Rozdzielnica R2



Rozdzielnica typu XL3-160, izolowana, IP43, IK07
4x24 modułów, naścienna, drzwi płaskie z zamkiem 405
o wymiarach: 575x750x163mm

| | |
|---|---|
| 0,4kV | SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA<br>UKŁAD SIECIOWY TN-S |

**INWESTOR**
**Mazowiecki Urząd Wojewódzki**
**Plac Bankowy 3/5**
**00-950 Warszawa**

**JEDNOSTKA PROJEKTUJACA**
**REMEDY Sp. z o.o.**
Osiedle Parkowe 13 B
05-462 Wiązowna

**NAZWA PROJEKTU**
Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

**STADIUM PROJEKTU**
**PROJEKT WYKONAWCZY**

**BRANŻA**
**ELEKTRYCZNA**

**OBIEKT**
**Budynek biurowy**
**ul. Marszałkowska 3/5**
**00-624 Warszawa**
**dz. nr ewid. 52 obr. 5-05-10**

**TEMAT RYSUNKU**
**Schemat tablicy R3**

## ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| FUNKCJA | TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | mgr inż. Mariusz Rola | LUB/0048/PWOE/04 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Grzegorz Matuszak | LUB/0134/PWOE/10 | |
| | | | |

| DATA | NR RYSUNKU | REWIZJA | SKALA |
|---|---|---|---|
| 03.2014 | MUWM-PW-IE-304 | A | -:- |