R2



Nr obwodu	RG	01	02	03		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG	Wskaźnik kontroli obecności napięcia	Ochrona przeciw-przepięciowa	Gn. serwisowe		oświetlenie (pom. -1.22 ÷ -1.24)	oświetlenie (pom. -1.19, -1.21	oświetlenie (pom. -1.20)	oświetlenie (pom. -1.17, -1.18)	oświetlenie (pom. -1.37)	oświetlenie (pom. -1.26)	oświetlenie (pom. -1.25)	REZERWA	Gniazda wtyczkowe 230V (pom. -1.17 ÷ -1.20)	Gniazda wtyczkowe 230V (pom. -1.21 ÷ -1.24)	Gniazda wtyczkowe 230V (pom. -1.37, -1.26)	Gniazda wtyczkowe 230V (pom. -1.25)	REZERWA	REZERWA	Wentylator kanałowy Wp1 i Wp2 (pom. -1.21 i -1.8)	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA
Pr [kW] / Ps [kW]	7,7 / 4,5	–	–	–		0,7	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8		2,0	1,5	1,5	1,5			0,3					

Rozdzielnica R2



Rozdzielnica typu XL3–160, izolowana, IP43, IK07
4x24 modułów, naścienna, drzwi płaskie z zamkiem 405
o wymiarach: 575x750x163mm

0,4kV	SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD SIECIOWY TN–S

INWESTOR	**Mazowiecki Urząd Wojewódzki** **Plac Bankowy 3/5** **00-950 Warszawa**
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA	**REMEDY Sp. z o.o.** Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna
NAZWA PROJEKTU	Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
STADIUM PROJEKTU	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA	**ELEKTRYCZNA**
OBIEKT	**Budynek biurowy** **ul. Marszałkowska 3/5** **00-624 Warszawa** **dz. nr ewid. 52 obr. 5-05-10**
TEMAT RYSUNKU	**Schemat tablicy R2**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Rola	LUB/0048/PWOE/04	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Matuszak	LUB/0134/PWOE/10	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
03.2014	MUWM-PW-IE-303	A	-:-