Piwnica Linia L1/68 elementów

PIWNICE		
l.p.	**opis pomieszczenia**	**powierzchnia (m2)**
-1.0	pom. do zasypania	29,32
-1.1	pom. do zasypania	24,93
-1.2	pom. do zasypania	62,16
-1.3	pom. do zasypania	16,48
-1.4	pom. do zasypania	24,68
-1.5	kl. schodowa	10,28
-1.6	pom. gosp.	4,14
-1.7	pom. techniczne	55,16
-1.8	komunikacja	42,32
-1.9	akta podręczne	57,76
-1.10	centrala wentylacyjna	46,96
-1.11	rozdzielnia elektr.	36,9
-1.12	węzeł c.o.	46,95
-1.13	komunikacja	39,76
-1.14	akta podręczne	10,9
-1.15	serwerownia	49,55
-1.16	przedsionek	6,21
-1.17	akta podręczne	58,96
-1.18	akta podręczne	102,77
-1.19	komunikacja	54,43
-1.20	akta podręczne	86,36
-1.21	pom. gosp.	29,8
-1.22	hydroforni a	17,32
-1.23	kl. schodowa	35,55
-1.24	pomieszczenie	58,82
-1.25	akta podręczne	142,72
-1.26	pomieszczenie	32,66
-1.27	akta podręczne	85,14
-1.28	pomieszczenie	187,35
-1.29	komunikacja	25,73
-1.30	pom. gosp.	1,52
-1.31	kl. schodowa	11,06
-1.32	akta podręczne	93,8
-1.33	pom. gosp.	8,77
-1.34	pomieszczenie	24,63
-1.35	pomieszczenie	37,47
-1.36	pom.ekspozycyjne	66,84
-1.37	pom. ekspozycyjne	154,41
-2.0	komunikacja	15,52
-2.1	pomieszczenie	39,32
	razem	1935,41

Legenda:

- Centrala sterowania oddymianiem
- Ręczny przycisk oddymiania
- Elektrotrzymacz drzwiowy
- Siłownik drzwiowy-napowietrzający
- Optyczna czujka dymu
- Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Moduł monitorująco-sterujący
- Sygnalizator akustyczny
- Centrala sygnalizacji pożaru

Uwagi:
1. W przypadku zastosowania klap pożo. na kanałach wentylacyjnych sterowanych napięciem 24 VDC linie dozorowe prowadzić przewodem HTKSH PH90

INWESTOR	**Mazowiecki Urząd Wojewódzki** **Plac Bankowy 3/5** **00-950 Warszawa**
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	**REMEDY Sp. z o.o.** Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna
NAZWA PROJEKTU	Przebudowa budynku połączonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
STADIUM PROJEKTU	**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**
BRANŻA	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**
OBIEKT	Budynek biurowy ul. Marszałkowska 3/5 00-624 Warszawa dz. nr ewid. 52 obr. 5-05-10
TEMAT RYSUNKU	**RZUT PIWNIC - INSTALACJA SSP**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Rola	LUB/0048/PWOE/04	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Matuszak	LUB/0134/PWOE/10	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
03.2014	MUWM-PBW-IE-P13	A	1:100