15.8.2/8	Numer tablicy komp. 1f-/ nr obwodu	
15.8.2/5	Numer tablicy siłowej 1f-/ nr obwodu	
1/1/1-24	Numer przełącznika / nr pola	
	Gniazdo pojedyncze 2P+Z, Niloe Legrand 16A/230V IP44, bryzgoszczelne, podtynkowe	
x2	Dwa gniazda pojedyncze 2P+Z, Niloe 16A/230V IP44, bryzgoszczelne, podtynkowe we wspólnej ramce	
	Gniazdo pojedyncze 2P+Z, Niloe Legrand 16A/230V IP20, podtynkowe	
x2	Dwa gniazda pojedyncze 2P+Z, Niloe, 16A/230V IP20, podtynkowe we wspólnej ramce	
K1	2x gniazdo 2P+Z 16A/230V DATA 1x gniazdo 2P+Z 16A/230V 1x uchwyt Mosaic 8M 4x gniazdo RJ45 kat.6 1x uchwyt Mosaic 8M	
K2	2x gniazdo 2P+Z 16A/230V DATA 1x gniazdo 2P+Z 16A/230V 1x uchwyt Mosaic 8M 2x gniazdo RJ45 kat.6 1x uchwyt Mosaic 8M	
	Wypust scienny YDYżw1,5/750V	

-1.2	pom. do zasypania	62,16
-1.3	pom. do zasypania	16,48
-1.4	pom. do zasypania	24,68
-1.5	kl. schodowa	10,28
-1.6	pom. gosp.	4,14
-1.7	pom. techniczne	55,16
-1.8	komunikacja	42,32
-1.9	akta podręczne	57,76
-1.10	centrala wentylacyjna	46,96
-1.11	rozdzielnia elektr.	36,9
-1.12	węzeł c.o.	46,95
-1.13	komunikacja	35,76
-1.14	akta podręczne	10,9
-1.15	serwerownia	49,55
-1.16	przedsionek	6,21
-1.17	akta podręczne	58,96
-1.18	akta podręczne	102,77
-1.19	komunikacja	54,43
-1.20	akta podręczne	86,36
-1.21	pom. gosp.	29,8
-1.22	hydrofornia	17,32
-1.23	kl. schodowa	35,55
-1.24	pomieszczenie	58,82
-1.25	akta podręczne	142,72
-1.26	pomieszczenie	32,66
-1.27	akta podręczne	85,14
-1.28	pomieszczenie	187,35
-1.29	komunikacja	25,73
-1.30	pom. gosp.	1,52
-1.31	kl. schodowa	11,06
-1.32	akta podręczne	93,8
-1.33	pom. gosp.	8,77
-1.34	pomieszczenie	24,63
-1.35	pomieszczenie	37,47
-1.36	pom.ekspozycyjne	66,84
-1.37	pom. ekspozycyjne	154,41
-2.0	komunikacja	15,52
-2.1	pomieszczenie	39,32
	razem	1935,41

Pomieszczenia do zasypania

Pomieszczenie ekspozycyjne

Pomieszczenie ekspozycyjne

Rozbiórka schodów. Wzmocnienie stropów. UWAGA Obszar niebezpieczny, grozi zawaleniem! Przed podjęciem robót zastosować się do informacji BHZ.

zamurowanie otworu drzwiowego gazobetonem

wykonanie dylatacji pionowej 50cm

istniejący strop - płyta żelbet grubości 15cm do 5+/-0

projektowany strop żelbetowy

wykonanie dylatacji pionowej 50cm

zamurowanie otworu drzwiowego gazobetonem

wymiana dźwigu osobowego

wymiana dźwigu osobowego

zamurowanie otworu drzwiowego gazobetonem

zamurowanie otworu drzwiowego gazobetonem

wykonanie otworu drzwiowego

wykonanie otworu drzwiowego

zamurowanie otworu drzwiowego gazobetonem

zamurowanie otworu drzwiowego gazobetonem

zamurowanie otworu drzwiowego gazobetonem

zamurowanie otworu drzwiowego gazobetonem

wykonanie otworu drzwiowego

wykonanie otworu drzwiowego

wykonanie otworu drzwiowego