

LEGENDA OPRAW OŚWIEŹLENIOWYCH
BD LUX Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
tel. 22 669 14 05, 509 342 462



- 1 DN GLO 2x26W EVG IP44
1 Sfera N 2x26W EVG IP20 + szyba IP44, AW 2h CT, CNBOP
2 Comfort PC 1x49W EVG IP65
2 H-207 1x49W EVG IP65, AW 2h CT, CNBOP
3 DS GLO 2x26W EVG IP44
3 Balerlech 02 2M 2x26W EVG IP44, AW 2h CT, CNBOP
4 RXM BAP 4x18W EVG IP20
5 DC GLC 2x26W EVG IP44
5 Sfera P 2x26W EVG IP20 + szyba IP44, AW 2h CT, CNBOP
5 Tukan Up&Down 2x54W EVG IP20
7 Design N PMO 2x1x49W EVG IP20
7 Design N PMO 2x1x49W EVG IP20, AW 2h CT, CNBOP
8 Design N BAP 2x1x49W EVG IP20
9 Design N NPRM 1x49W EVG IP20+zwiesie
E1 Prymat LED IP53, AW 2h CT, CNBOP
E2 Prymat DW LED IP53, AW 2h CT, CNBOP
E3 Proflight LED IP40, AW 2h CT, CNBOP
A1 Kwadra Area LED, AW 2h CT, CNBOP
Czujnik ruchu PIR
Przyisk impulsowy, 10A/250V, pt

PIWNICE		
l.p.	opis pomieszczenia	powierzchnia [m ²]
-1.0	pom. do zasypania	25,32
-1.1	pom. do zasypania	24,93
-1.2	pom. do zasypania	62,16
-1.3	pom. do zasypania	16,48
-1.4	pom. do zasypania	24,68
-1.5	kl. schodowa	10,28
-1.6	pom. gosp.	4,14
-1.7	pom. techniczne	55,16
-1.8	komunikacja	42,32
-1.9	akta podgrze	57,76
-1.10	centrala wentylacyjna	46,96
-1.11	rozdzielnia elektr.	16,91
-1.12	węzeł c.o.	46,95
-1.13	komunikacja	39,76
-1.14	akta podgrze	10,91
-1.15	serwerownia	49,55
-1.16	przedsionek	6,21
-1.17	akta podgrze	58,96
-1.18	akta podgrze	102,77
-1.19	komunikacja	54,43
-1.20	akta podgrze	86,36
-1.21	pom. gosp.	79,8
-1.22	hydrofornia	17,32
-1.23	kl. schodowa	35,55
-1.24	pomieszczenie	58,82
-1.25	akta podgrze	142,72
-1.26	pomieszczenie	32,66
-1.27	akta podgrze	85,14
-1.28	pomieszczenie	187,35
-1.29	komunikacja	25,73
-1.30	pom. gosp.	1,51
-1.31	kl. schodowa	11,06
-1.32	akta podgrze	93,8
-1.33	pom. gosp.	8,77
-1.34	pomieszczenie	24,63
-1.35	pomieszczenie	37,47
-1.36	pom.ekspozycyjne	66,84
-1.37	pom. ekspozycyjne	154,41
-2.0	komunikacja	15,52
-2.1	pomieszczenie	39,32
razem		1995,41

