



ANTRESOLA		
l.p.	opis pomieszczenia	powierzchnia (m2)
A.0	pom. gosp.	8,23
A.1	pom. przesłuchań	28,08
A.2	komunikacja	32,14
A.3	pom. przesłuchań	32,58
A.4	kl. schodowa	14,73
A.5	komunikacja	98,65
A.6	wc / pom. gosp.	10,84
A.7	wc dla niepełnosprawnych	4,46
A.8	toaleta męska	10,47
A.9	toaleta damska	14,8
A.10	pokój socjalny	24,51
A.11	pom. przesłuchań	20,87
A.12	pom. przesłuchań	28,91
A.13	obsługa klientów UE	25
A.14	komunikacja	36,3
A.15	pom. gosp.	11,02
A.16	pom. gosp.	8,67
A.17	pom. gosp.	14,02
A.18	kl. schodowa	34,67
razem		458,95

LEGENDA		
	Przebieg przez ścianę	
	Numer tablicy komp. TK/ nr obwodu	
	Numer tablicy silowej TS/ nr obwodu	
	Numer podłapania/ nr portu	
	Gniazdo pojedyncze 2P+Z, Niloe Legrand 16A/230V IP44, brzośszczelne, podtynkowe	
	Dwa gniazda pojedyncze 2P+Z, Niloe 16A/230V IP44, brzośszczelne, podtynkowe we wspólnej ramce	
	Gniazdo pojedyncze 2P+Z, Niloe Legrand 16A/230V IP20, podtynkowe	
	Dwa gniazda pojedyncze 2P+Z, Niloe, 16A/230V IP20, podtynkowe we wspólnej ramce	
	2x gniazdo 2P+Z 16A/230V DATA 1x gniazdo 2P+Z 16A/230V 1x uchwył Mosaic 8M 4x gniazdo RJ45 kat.6 1x uchwył Mosaic 8M	
	2x gniazdo 2P+Z 16A/230V DATA 1x gniazdo 2P+Z 16A/230V 1x uchwył Mosaic 8M 2x gniazdo RJ45 kat.6 1x uchwył Mosaic 8M	
	Wypust ścienny YDY3x1,5/750V	

INWESTOR	Mazowiecki Urząd Wojewódzki Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa		
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	REMEDY Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna		
NAZWA PROJEKTU	Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego		
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
OBIEKT	Budynek biurowy ul. Marszałkowska 3/5 00-624 Warszawa dz. nr ewid. 52 obr. 5-05-10		
TEMAT RYSUNKU	RZUT ANTRESOLI - INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I WLZ		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Rola	LUB/0048/PWOE/04	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Matuszak	LUB/0134/PWOE/10	
DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
03.2014	MUWM-PBW-IE-1A1	A	1:100