

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
Biuro Informatyki**

Warszawa, 12 stycznia 2024 r.

BI-III.2635.1.1.2024

Dotyczy zapytania ofertowego pn: „**BI-III.2635.1.1.2024 Zakup wraz z dostawą 1 szt. zewnętrznej szafy RACK**”

Pytanie z dn. 12.01.2024 r.:

„W związku z opublikowanym postępowaniem zwracamy się z pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia:

1. Czy dopuszczą Państwo szafę której fabryczny cokół montażowy ma wysokość 14cm, w opisie przedmiotu zamówienia: przedział między 30 a 40 cm
2. Oczekują Państwo dostawy półek o głębokości 450mm. Są to półki dedykowane do szaf o głębokości 800mm, natomiast do szafy o głębokości 600mm dedykowana jest półka o głębokości 350mm. Prosimy o dopuszczenie półek 350mm. Jest możliwe zamontowanie półki 450mm do szafy 600mm ale będzie się to wiązać z przesunięciem wszystkich wewnętrznych profili montażowych które użytkownik będzie wykonywał we własnym zakresie.
3. Czy dopuszczą Państwo szafę której zamek nie będzie posiadał rygla na kłódkę. Zamek płaski bez możliwości pociągnięcia za klamkę bez posiadania kluczy. Zdjęcie w załączeniu.
4. Szafy o klasie szczelności IP66 nie posiadają przepustów szczotkowych, są wyposażone w przepusty w postaci dławików. Jest to rozwiązanie standardowe dla tej klasy szczelności. Prosimy o dopuszczenie takiej formy przepustów. Zdjęcie w załączeniu.”



Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Biuro Informatyki
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel.: (+48) 22 695 62 52, Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka
bi@mazowieckie.pl; www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

Odpowiedź:

1. Zamawiający informuje, iż szafa będzie montowana na trawie, więc sam cokół wysokości 14 cm nie zabezpieczy odpowiednio szafy przed zalaniem od dołu podczas deszczy. Stąd zapis w Opisie Przedmiotu Zamówienia, że podstawa ma mieć wysokość z przedziału 40 cm – 50 cm. Zamawiający dopuszcza jednak zaproponowaną w pytaniu szafę pod warunkiem dołączenia do szafy bloczków wysokości minimum 20 cm lub stelaża, który w połączeniu z szafą pozwoli na zamontowanie szafy w bezpiecznej odległości od ziemi. Oczywiście zarówno bloczki jak i stelaż muszą mieć odpowiednią nośność pozwalającą na bezpieczny montaż szafy z wyposażeniem.
2. Zamawiający informuje, iż półki zostały wymierzone w posiadanej przez Urząd szafie głębokości 600 mm i powinny mieć głębokość 450 mm. Na półkach będą stały duże i ciężkie akumulatory, istnieje ryzyko, że półki 350 mm nie dają rady ich utrzymać. Zamawiający pozostaje przy głębokości półek 450 mm.
3. Zamawiający dopuszcza szafę, której zamek płaski bez możliwości pociągnięcia za klamkę bez posiadania kluczy, zgodnie z załączonymi do pytania zdjęciami.
4. Zamawiający dopuszcza przepusty w postaci dławików.

łączę wyrazy szacunku i poważania

Wojciech Brodzik

Dyrektor Biura Informatyki

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/